

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a Mantener	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Cambio de toma corriente	cambio de toma corriente	cambio de toma corriente	correctivo	3 meses	2/4/2024	2/7/2024	x	x	x	x										
								x	x											
Revisión tubería	saños area de servicio al clint	sustitucion de sifon	correctivo	3 meses	3/4/2024	3/7/2024	X	x	x	x										
Baños	chequeo de todos los baños	cabio de bombila	preventivo/correctivo	1 mes	4/4/2024	4/5/2024	X	x	x	x										
Paneles PVC	paneles	lavado de paneles	preventivo/correctivo	1 mes	8/4/2024	8/5/2024	X	X	X	x										
Tanque cisterna	tanque bomba	sellado de tanque bomba	correctivo	1 mes	11/4/2024	11/5/2024			x	x										
Limpieza aire acondicionado	aires	limpieza	preventivo/correctivo	1 mes	12/4/2024	12/5/2024			x	x										
Insralacion de cableado	mantenimiento de redes	cableado en emergencia	preventivo/correctivo	3 meses	22/4/2024	22/7/2024			x	x										
Planta electrica	mantenimiento cisterna	cambio aceite al radiador	preventivo/correctivo	3	24/4/2024	24/7/2024				x										




Hospital Provincial Bella Vista
Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos
Enero-diciembre 2024

NO.	ACTIVIDAD REALIZADA	RESPONSABILIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Mantenimiento planta Electrica	Enc. Mantenimiento	x			x			x			x		
2	Supervisión de sistema electrico y cableado	Enc. Mantenimiento	x		x				x					
3	Mantenimiento de ventiladores y fan	Enc. Mantenimiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
4	Alumbrado Interno y Externo del Centro	Enc. Mantenimiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Instalacion de Agua	Enc. Mantenimiento	x		x		x		x					
6	Revisión de Tuberías y Bombas	Enc. Mantenimiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
7	Lavado de tinacos y Cisterna	Enc. Mantenimiento	x			x			x			x	x	x
8	Clorificación de agua	Enc. Mantenimiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9	Supervisión General (visual)	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Mantenimiento de plomería	Enc. Mantenimiento	x			x			x					
11	Revisión de Baño y Desagues	Enc. Mantenimiento	x		x				x			x		
12	Aguas Negra	Enc. Mantenimiento	x			x			x		x		x	
13	Organización y Limpieza en General	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Limpieza	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Supervisión General (visual)	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Mantenimiento de Aires Acondicionado	Enc. Mantenimiento	x			x			x					
17	Mantenimiento de Abanicos	Enc. Mantenimiento	x			x			x			x		
18	Revisión de puertas y Ventanas	Enc. Mantenimiento	x			x			x			x		
19	Mantenimiento y revisión de camaras	Enc. Redes	x			x			x			x		
20	Verificación de Infraestructura	Enc. Mantenimiento							x			x		
21	Limpieza	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Supervisión General (visual)	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Mantenimiento de Redes	Enc. Redes	x		x				x					
24	Mantenimiento de Lineas Telefonica	Enc. Redes	x		x				x		x		x	
25	Revisión de equipos de Computos e impresoras	Enc. Redes	x		x				x		x		x	
26	Mantenimiento escritorios y sillas	Enc. Mantenimiento	x		x				x		x		x	
27	Limpieza	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28	Supervisión General (visual)	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29	Limpieza General	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	Organización General	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31	Levantamiento de Requerimiento (Todas Las Areas)	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Limpieza	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Instalación de bases y colocación de extintores	Enc. Mantenimiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	Señalización de seguridad	Enc. Mantenimiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Supervisión General (visual)	RRHH/Adm.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Fecha

2 de Abril 2024

Área Solicitante:

Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Mantenimiento correctivo de fanales fvc en Emergencia, Cubrimiento de apertura encima de Aire acondicionado.
- Mantenimiento preventivo de todos los abaricos en 2da planta
- Use taladro para hacer una via para Alimentacion Electrica y Pasa Cables de Cuarto de Seguridad 3ra planta
- Monitoreo general de Baños y Luces que se realiza Diario
- Mantenimiento preventivo de abaricos en el area de Electro y suministro
- Cambio Corredora en Baño Mixto 2da planta
- Resivo cambio para el abatamiento del Gas propano.

J. Jelinec

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Deysi Jose</i>	<i>[Firma]</i>	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha: Miércoles 3 de abril 2019

Área Solicitante: Emergencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Chequeo de Sinterma 80% con ayuda de Abatesim-
- iento del Camión de agua
- limpieza de cortina de aire en Emergencia
- ajuste de cerradura en Baño para Empleado en
- Sotano
- se destajo desague en pediatría hombre use
- Bomba para realizar el trabajo
- Mantenimiento preventivo a Cama en internamiento
- Resivi Camión de agua para el abatesim- iento de
- la Sinterma
- mantenimiento preventivo de tv ^{1^{er}} Piso Frente a Christobal
- mantenimiento de Fan en 1^{er} Piso

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Deysi</u>		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha: jueves 4 abril 2024

Área Solicitante: Enfermería

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Mantenimiento a planta Eléctrica Cheque las horas trabajadas, complete el nivel de agua al Radiador aceite y gasoil
- Chequeo de Gas propano 93%
- Mantenimiento preventivo a Abanico 2^{do} piso sala de esfera
- Mantenimiento a Abanico en estación de Enfermería 2^{do} piso 12:10 am
- instalación de lampara led en el area de Emergencia
- Cambio correctivo de paneles PVC 1^{er} piso

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

<u>Deyvi Jose</u>		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



Fecha: Lunes 08 abril 2024

Área Solicitante:

Descripción de Trabajo a Efectuar

- se instalo fanos frc en pediatría hembrua
- lave todos los fanos antes de su instalación
- monitores general de todo los boxes
- Ayuda con la demontelacion del area de odontologia y la movilización de equipos pesados
- mantenimiento de asiento en informacion al cliente
- Cristobal
- Gas profano 70%
- Sistema 95%
- instale cerradura 2^{da} piso
- Cambio de Bombilla
- Cambio de flarbol frc
- Distribucion de materiales de limpieza

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

<u>Deysi</u> Nombre del Técnico	 Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
------------------------------------	-----------------------	--------------------------



Fecha 10 de abril 2024

Área Solicitante: _____

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Limpieza de Cristales en el area de informacion al Cliente 1^{ra} planta
- Monitoreo general de todos los Baño mixto.
- Cambio 2 Bombillas en el area del sotano fosillo.
- Cabotero de hierro "Archivo." en la morgue se deslazo al sotano con Fine de mantenimiento le pase lijado desarme gavetas para poder llevarlo en Celo con Casoil y luego llevarlo al area de Archivo
- se profaro roseta con un panel pvc para instalarlo EN el area de Sotana Emergencia.

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

<u>Devo</u> Nombre del Técnico	<u>[Firma]</u> Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------



Fecha Viernes 12 abril 2024

Área Solicitante: Cirujía

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Mantenimiento preventivo a faros foc en el 2do piso del pasillo de Cirujía techo.
- se instalaron Bombilla LED de 50W Philips en pasillo de Cirujía.
- Limpieza de techos. "desoy. val." con escoba para Eliminar telas de araña junto con Fanny de limpieza
- termino de encubrir Archivo de hierro y limpieza total para entregarlo
- Se instalo Bombilla de 50W Philips en el area Emergencia ginecologia Camillas # 10
- mantenimiento correctivo de Bombilla LED en pediatría
Hembra Baño

<u>lic. Mercedes</u>		<u>12/4/2024</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Dayv:</u>		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

Fecha

Lunes 22 abril 2024



Área Solicitante:

Planta Eléctrica

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Gas propano 43%
- Planta Eléctrica. ML
- Mantenimiento Correctivo de Dry Wall. En Emergencia.
- Este presentara un hueco grande. procedi a repararlo
- mantenimiento preventivo a la tv de pediatría nueva
- mantenimiento correctivo Abanico en Epidemiología.
- Limpieza de Ascensor
- monitores de Baños mixto, lavamanos, puertas y Ventanas. Ect
- Reporte de Averia de Aires Acondicionados.
- Observación general de dispositivos para un cambio Correctivo o preventivo
- mantenimiento preventivo de regilla de aire acondicionado
- Fije jalometas para colocar Base de topografía en el area de laboratorio.

Jose L. Salce		22/4/2024
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

Fecha

24 abril 2024

Área Solicitante:

Cisterna

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Se instaló tanque de las Sinterma. Se le colocó teflon a las uniones ya que estas son de metales y tienden a llevarse de más.
- Chequeo general de todos los Baños Mixtos, Sinterma y WCes LHD
- planta eléctrica se completó nivel de agua a Radiador del aceite y nivel de Gasoil.

<i>Lia Carmela Hdez</i>		<i>24/4/2024</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo