

Dirección O Departamento: Mantenimiento e Infraestructura
Seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo en el eess.
Código: 4.1.1.7.02

Fecha	30/04/2024	H. Inicio	N/A		N/A	Lugar	Hospital Dr. Gonzalvo
REPORTE							
REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS MES DE ABRIL							
Revisión Del Acta Anterior		SI		NO		NA	x
Conclusiones							
SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INVERTE fuera de servicio por erro ch 54							
ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza preventiva 01/4/2024							
LABORATORIO AIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza preventiva 01/4/2024							
LABORATORIO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza preventiva 01/4/2024							
RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza preventiva 02/4/2024							
VACUNA NEVERA chequeo/limpieza Preventivo 02/4/2024							
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva 02/4/2024							
SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva 02/4/2024							
SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza preventiva 02/4/2024							
INTER. -HABITACION 2 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva 03/4/2024							
INTER-HABITACION 4 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva 03/4/2024							
INTER-HABITACION 6 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva 03/4/2024							
INTER-HABITACION 9 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva 03/4/2024							
INTER-HABITACION 13 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER F/S POR REFRIGERANTE O TUBERIA							
INTER-HABITACION 15 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER F/S POR REFRIGERANTE O TUBERIA							
INTER-HABITACION 17 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER F/S POR REFRIGERANTE O TUBERIA							
INTER-HABITACION 19 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER F/S POR REFRIGERANTE O TUBERIA							
FARMACIA CENTRAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza preventiva 04/04/2024							
ALMACEN GENERAL NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE chequeo/limpieza Preventivo 04/04/2024							
ALMACEN GENERAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza preventiva 04/04/2024							
DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO chequeo/limpieza Preventivo 05/4/2024							
SUB-DIRECCIO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva 05/4/2024							
DIRECCION NEVERA EJECUTIVA chequeo/limpieza Preventivo 05/4/2024							
DIRECCION AIRE CONVENCIONAL TGM 18,000BTU chequeo/limpieza preventiva 05/4/2024							



Formulario Acta de Reunión

ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD	AIRE INVERTER 24,000BTU	chequeo/limpieza 06/4/2024
RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU	chequeo/limpieza preventiva	06/4/2024
CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2	AIRE MAX 12000BTU	chequeo/limpieza preventiva F/S POR REFRIGERANTE
CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE	AIRE MAX 12000BTU	chequeo/limpieza preventiva 06/4/2024
CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3	AIRE MAX 12000BTU	chequeo/limpieza preventiva 07/4/2024
CONSULTORIO PEDRIATRIA 4	AIRE INVERTER 12,000BTU	chequeo/limpeza preventiva F/S POR REFRIGERANTE O TUBERIA
SONOGRAFO	AIRE MAX 18,000 BTU	chequeo/limpeza preventiva F/S POR REFRIGERANTE O TUBERIA
Post Parto	AIRE ALA5-TN -INVERTER	chequeo/limpieza preventiva 8/4/2024
Neonatal-Aislado	AIRE ALA5-TN -INVERTER	chequeo/limpeza preventiva F/S POR REFRIGERANTE O TUBERIA CH 54 ERROR
GANERALIDADES DE EMERGENCIAS	AIRE INVERTE 36000BTU	chequeo/limpieza preventiva 10/4/2024
GANERALIDADES DE EMERGENCIAS	AIRE INVERTE 12000BTU	chequeo/limpieza preventiva 11/4/2024

Acuerdos/ Compromisos	Responsable	Plazo De Ejecución	Logrado	
			SI	NO
Continuar con la supervisión de las áreas para la corrección y/o prevención de mantenimientos programados o no según lo amerite.	Encargado de mantenimiento	constante	*	
Coordinado(A) De Reunión	Encargado de Mantenimiento			
Relator(A)	Licdo. Richard Rosas			

Anexos: Fotos de trabajos realizados en diferentes áreas.




Chequeo y limpieza de los aires acondicionados











VACUNA	ABANICO DE TECHO	Limpieza	Preventivo	C/ 3 meses																																					
AREA DE ESTERILIZACION	MAQUINA DE ESTERILIZAR	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 3 meses																																					
MANTENIMIENTO	ALMARIO METAL	limpieza	preventivo	mensual																																					
SAID 1	BEBEDERO	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses																																					
SAID 1	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
SAID 3	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
SAID 3	BALANZA	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses																																					
INTER-HABITACION1	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
INTER-HABITACION3	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
INTER-HABITACION5	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
INTER-HABITACION8	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
INTER-HABITACION10	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
INTER-HABITACION12	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
INTER-HABITACION14	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
INTER-HABITACION16	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
INTER-HABITACION18	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
INTER-HABITACION20	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
FARMACIA CENTRAL	AIRE ACONDICIONADO 18000W	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
COCINA	NEVERA DE UNA PUEA	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses																																					
COCINA	CONSERVACION DE ALIMENTO	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses																																					
CONTABILIDAD	AIRE SPLIT 18,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
DIRECCION	AIRE SPLIT 24,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
ADMINISTRACION	AIRE 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					
FACTURACION DE SEGURO	AIRE SPLIT 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias																																					



