



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018**

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:**

01/04/2024

**Área Solicitante:**

Manejadora de la 3ra

**Trabajos a Efectuar**

Ser sustituyo la carrea rota por una nueva de la manejadora de la 3ra

**Observaciones**


Cambio de correa rota por una nueva



**Firma del Solicitante**

*Jonathon Perez*

**Firma del Técnico**





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018**

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:**

02/04/2024

**Área Solicitante:**

Quirófano de la 3ra

**Trabajos a Efectuar**

Cambio de llave de agua del Lavamano de quirófano por una nueva

**Observaciones**

La llave anterior fue cambiada por estar dañada y deteriorada



**Firma del Solicitante**

*Juan Bautista*

**Firma del Técnico**





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:**

02/04/2024

**Área Solicitante:**


Área de Imágenes

**Trabajos a Efectuar**

Cambio de bisagra y ajuste de la puerta en el área de imágenes

**Observaciones**

El alto tráfico de los pacientes y personal médico provoco que la puerta bajara de nivel




*Bismarck Cabucane S.*

**Firma del Solicitante**

*Luis Henriquez*

**Firma del Técnico**





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018**

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 03/04/2024

**Área Solicitante:** Quirófano de la 4ta

**Trabajos a Efectuar**

Se cambió la llave de agua colocada en el Lavamano de quirófano de la 4ta por una nueva la anterior estaba tapada

**Observaciones**



*Juan Domínguez Feliz*  
**Firma del Solicitante**

*Juan Bautista*  
**Firma del Técnico**







**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:**

03/04/2024

**Área Solicitante:**

Área Neuro

**Trabajos a Efectuar**

Reposición de oxígeno en el área de Neuro

**Observaciones**

Se solicitó la reposición del oxígeno en el área de Neuro




*Bismarck Carbucera S.*

**Firma del Solicitante**

*Ricardo Delgado*

**Firma del Técnico**





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018**

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 23/04/2024

**Área Solicitante:** Área de UCI de la 3ra

**Trabajos a Efectuar**

Mantenimiento preventivo a la cama de posición en UCI de la 3ra aplicándole grasa y ajustando los accesorios correspondientes.

**Observaciones**



**Firma del Solicitante**

*Wenfy Florian*

**Firma del Técnico**





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018**

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 24/04/2024

**Área Solicitante:** Reanimación en emergencia


**Trabajos a Efectuar**

Cambio de rodamiento y ajuste de la puerta principal en reanimación

**Observaciones**

  
*José María Peliz*  
Firma del Solicitante

*Miguel Ángel Quizada*  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 25/04/2024

**Área Solicitante:** Entra de UCI de la 3ra

**Trabajos a Efectuar**

Reparación del control de acceso en la puerta que da paso a UCI de la 3ra Humanos

**Observaciones**

  
*[Handwritten Signature]*  
**Firma del Solicitante**

*[Handwritten Signature]*  
**Firma del Técnico**







**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018**

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 22/04/2024

**Área Solicitante:** Consultorio 213

**Trabajos a Efectuar**

Limpieza y sustitución de filtro del aire acondicionado en el consultorio

**Observaciones**



**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**





**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM-FO-018**

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 10/04/2024

**Área Solicitante:** Lobby sur de la 3ra

**Trabajos a Efectuar**

Sustitución de Llavin doble en la puerta de acceso en el lobby sur

**Observaciones**



*Juan...*  
Firma del Solicitante

*Wendy Florian*  
Firma del Técnico





**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 08/04/2024

**Área Solicitante:** Pasillo de la 3ra

**Trabajos a Efectuar**

Instalación de esquinero anti-choque en la pared del lobby sur en la 3ra

**Observaciones**



**Firma del Solicitante**

*Julian Acensio*  
**Firma del Técnico**





**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 08/04/2024

**Área Solicitante:** Diálisis

**Trabajos a Efectuar**

Sustitución de unión universal en el sistema osmosis en Diálisis

**Observaciones**



*Juan Maltravés*  
Firma del Solicitante

*Juan Bautista*  
Firma del Técnico