


Lugar de destino: <i>Hospital V. Dr. Hugo M.</i>	Fecha de visita: <i>24/04/2024</i>
Personal visitante: <i>Juan F. Rosario</i>	Propósito de la asignación: <i>Levantamiento Preventivo Correctivo del H.</i>

De la estructura:				
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	C	N/A	Estandarización
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C	N/A	5,4,3,2,1 Piso de concreto
3	Terminación de paredes, Pañete	C	N/A	5,4,3,2,1, Piso de concreto
4	Presencia de insectos en edificación	NC	N/A	General
5	Terminación de Techos	C	N/A	General
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C	N/A	General
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C	N/A	General
8	Funcionamiento planta eléctrica	C	N/A	General
9	Funcionamiento de UPS	C	N/A	General
10	Terminación general de piso	C	N/A	General
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C	N/A	General
12	Señalización institucional	C	N/A	General
13	Señalización Ruta de evacuación	C	N/A	General
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C	N/A	General
15	Disponibilidad de Parqueos	C	N/A	General
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	NC	N/A	General
17	Revisión de Líquenes en Equipos de Aires Acondicionados	C	N/A	General
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C	N/A	General
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C	N/A	General
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C	N/A	General
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C	N/A	General
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	NC	N/A	Proceso de cambio (puertas)
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	C	N/A	General
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C	N/A	General
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C	N/A	General
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C	N/A	General
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C	N/A	General
28	Revisión de Salida de Gases	C	N/A	General
29	Revisión de Caseta de Gases	C	N/A	General
30	Revisión de Data	C	N/A	General
31	Condiciones Salas de Espera	C	N/A	General
32	Condiciones Baños	C	N/A	General
33	Limpieza Continua	C	N/A	General
34	Áreas Exteriores	C	N/A	General


 Juan F. Rosario  
 In. de Mto. y Reparaciones