



CONTROL DE CAMPANAS DE EXTRACCION

Fecha: 18/4/24

Hora: 1:46 PM

ÁREA:

CAMPANA #1 Teñidor Automático	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS
1	Verificar el correcto funcionamiento del ventilador	
2	Verificación de ductería	
3	Limpieza de filtro de línea	

CAMPANA #2 Procesador de Tejidos	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS
1	Verificar el correcto funcionamiento del ventilador	
2	Verificación de ductería	
3	Limpieza de filtro de línea	

CAMPANA #3 Macroscópica	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS
1	Verificar el correcto funcionamiento del ventilador	
2	Verificación de ductería	
3	Limpieza de filtro de línea	

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Francisco D.
Técnico de mantenimiento: Nombre y Firma

Revisado por: Wilson Reyes
Supervisor: Nombre y firma

INSTRUCTIVO

1. Verificar el correcto funcionamiento del ventilador. El técnico deberá verificar que el ventilador esté funcionando correctamente y que tenga los Pies Cúbicos por Minutos (CFM) necesarios.
2. Verificación de ductería. Verificar que la línea de ductería no tenga escape.