

Programación de Mantenimiento para Mayo 2024

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
microbiología laboratorio	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor 50mf +5mf	jonathan
direccion	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
dirección secretaria	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
stok de medicamento	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
almacen de medicamento	unidad evaporadora	reparacion y mantenimiento	Vegazo
caja #16 facturación	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
Farmacias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
oficina seguro medicos	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
entrega de resultado	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
toma de muestra pasillo	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
facturacion de laboratiro	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
area de espera facturacion	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
facturación de laboratorio	unidad condensador	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
area microcopias patología	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
área procedimiento patología	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
inflamatoria	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
caja #8 facturacion	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
Medico residente	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
residente medicos	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
Estación de enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
Sala de internamiento 201	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
Sala de internamiento 202	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
Sala de internamiento 203	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
Sala de internamiento 204	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo
Sala de internamiento 206	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Ramón D oleo

Programación de Mantenimiento para Mayo 2024

manejadora emergencias	unidad manejadora	corrección de drenaje	Jhon/vegazo/herquin
Administración	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
Compra	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
Tesoreria	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
contabilidad	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
Direccion	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
pasillo rayos X	unidad Condesador	correccion de liena cable quemado	Vegazo
Emergencias	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
consulta medicas	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
imágenes medicas	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
sonografia aire de paquete	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
cardiología	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
placas imágenes medicas	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
Manejadora Emergencias	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
aire de paquete endoscopia	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
trabajo social	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
psicología	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
atencion al usuario	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
oficina seguridad	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
patología	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
hepatologia	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan
Área de Cpre	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
Enc. Imágenes medicas	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
Área de espera sonografia	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
Aire pasillo Rayos X	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Jonathan y vegazo
manejadora	unidad manejadora	correccion de drenaje	jonathan

Programación de Mantenimiento para Mayo 2024

emergencias			
Compra	unidad Condensador	cambio de capacitor 35mf +5mf	John/ Jonathan
Hematología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Duran
urianalisis laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Duran
parasitologia laboratrio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Duran
Inmunoserologia laboratrio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Duran
Pruebas especiales laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Duran
Química laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Duran
almacén de farmacia	unidad Condensador	cambio de filtro de linea	John/ Jonathan
sala de internamiento 201	unidad evaporadora	cambio de capacitor 50mf +5mf	Ramón D oleo
Sala de internamiento 207	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
Sala de internamiento 208	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
laparoscopia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
despensa/activo fijo	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	John
Estación de enfermería	unidad evaporadora	cambio de capacitor 50mf +5mf	John/ Jonathan
microbiología laboratorio	nevera	cambio de fan tipo falcon	John/ Jonathan
internamiento	4 pies de suero	pintura y mantenimiento	peña
vestido de enfermería	abanico de pedestal	mantenimiento y limpieza	John
pasillo primer nivel	abanico de techo	instalacion	Duran
lavandería	extractor	mantenimiento y limpieza	Vegazo
Almacén de medicamento.	nevera	mantenimiento	Vegazo
Despensa	freezer exhibidor	cambio de fan tipo falcon	Vegazo
administración	nevera ejecutiva	cambio de termostato	jonathan
internamiento	6 pies de suero	pintura y manteneinto	Peña
Dirección	Archivo de 4 gavetas	pintura y manteneinto	Peña
pasillo primer nivel	abanicos de techo	mante, reparacion	Ramon de o leo/ Duran
Centro gastro	baño	instlacion de tapa	Herquin
rayos X	baño	perita	Herquin

Programación de Mantenimiento para Mayo 2024

bacilocopia laboratorio	lavamanos	cambio de llave	Herquin
pasillo primer nivel	baño	perita y balancin	Herquin
internamiento sala 204	baño	destape obstrucción	Herquin
internamiento sala 203	baño	balancin	Herquin
Oficina primer nivel.	fregadero	destape obstrucción	Herquin
frente a entrega de resultado	baño	ajuste tanque	Herquin
cocina	baño	instalación de tapa de bater	Herquin
Mantenimiento almacén de medicamento	desagüe de techo	revisión	vegazo
unida de endoscopia	desagüe de piso y filtrante	revisión semanal	Herquin
unida de microbiología	baño	instalación de tapa	Herquin
pasillo primer nivel	baño	perita	Herquin
toma de muestra laboratorio	puerta	cambio de pibote puerta	John/Herquin
oficina de seguridad	puerta	cambio de llavin tipo cilindro	jonathan
pasillo área de espera	techo plafon correccion	correccion de perfiles dañados	peña
área aire endoscopia	Cerramiento	colocacion de malla metalica	Herquin/jonathna/jhon
área purta a cafeteria	Cerramiento	colocación de vergas metálica	Herquin/jonathna/jhon
toma de muestra laboratorio	puerta	colocación de puerta	jonathan
consultorio #3	puerta	cambio de llavin de puño	Herquin
frente baño pasillo primer nivel	Correccion de superficie	pintura y rapillado	peña
Oficina segundo nivel.	revisión semanal puerta y venta	ajuste puerta	Jonathan
baños rayos x	manteni. luminaria	cambio de led cuadrada 48wast	John
pasillo de imágenes medicas	manteni. luminaria	2 cambio de tubo led 18wast	John
pasillo primer nivel	manteni. luminaria	6 cambio de tubo led 9wast	Ramón de o leo
consulta cubículo #6	manteni. luminaria	cambio trasforador 24wast	Duran
baños pasiente rayos x	manteni. luminaria	2 cambio led ojo de buey 9wast	John
oficina de seguridad	manteni. luminaria	3 cambio de tubo led 9wast	John
pasillo exterior	manteni. luminaria	instalacion de	John

Programación de Mantenimiento para Mayo 2024

internamiento		lampara	
internamiento sala 203	manteni. luminaria	4 cambio de tubo led 18wast	John
baño internamiento sala 203	manteni. luminaria	3 cambio de tubo led 12wast	John
emergencia	manteni. luminaria	correccion de liena quemada lampara	jonathan
entrada lobby	manteni. luminaria	8 cambio bobillas led 13wast	Ramón de o leo
cubiculo #3 emergencias	manteni. luminaria	cambio led redonda 18wast	Duran
baño empleado laboratorio	manteni. luminaria	cambio de 2 lampara led ojo de buey	john
baño empleado laboratorio	manteni. luminaria	cambio de interruptor doble	john
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricas Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Jonathan
	Mant. Unidad condensador		Duran
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		Duran :primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Ramón D oleo : tercera y cuarta semana

**CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA
CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR**

Implementación del plan de mantenimiento de infraestructura y equipos

Fotos Ejecución Plan de Mantenimiento Preventivo Mayo 1 al 31 2024



































