

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL	02/05/2024	28/05/2024	x	x	x	X	x								lobby		
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo				x	x	x	X	x										lobby
Aires Acondicionados 112 A/A	Mantenimiento condens.	cambio de capacitor 50mf +5mf	Preventivo	MENSUAL	02/05/2024		x	x	x	X	x								microbiología laboratorio		
	Mantenimiento condensa.	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		06/05/2024		x	x	x	X	x									direccion	
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		09/05/2024		x	x	x	X	x									direccion secretaria	
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Correctivo		09/05/2024		x	x	x	X	x									stok de medicamento	
	unidad evaporadora	reparacion y mantenimiento	Correctivo		09/05/2024		x	x	x	X	x									almacen de medicamento	
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		09/05/2024		x	x	x	x	x									caja #16 facturacion	
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		11/05/2024		x	x	x	x	x									Farmacias	
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		11/05/2024		x	x	x	x	x									oficina seguro medicos	
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		12/05/2024		x	x	x	x	x										entrega de resultado
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		12/05/2024		x	x	x	x	x										toma de muestra pasillo
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		12/05/2024		x	x	x	x	x										facturacion de laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		12/05/2024		x	x	x	x	x										area de espera facturacion
	unidad codensador	limpieza y mantenimiento	Preventivo		12/05/2024		x	x	x	x	x										facturacion de laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		12/05/2024		x	x	x	x	x										area microcopios patologia
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		12/05/2024		x	x	x	x	x										area procedimiento patologia
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		12/05/2024		x	x	x	x	x										inflamatoria
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		12/05/2024		x	x	x	x	x										caja #8 facturacion
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		12/05/2024		x	x	x	x	x										Medico residente
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		12/05/2024		x	x	x	x	x										residente medicos
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		13/05/2024		x	x	x	x	x										Estacion de enfermeria
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		13/05/2024		x	x	x	x	x										Sala de internamiento 201
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		13/05/2024		x	x	x	x	x										Sala de internamiento 202
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Correctivo		13/05/2024		x	x	x	x	x										Sala de internamiento 203
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		13/05/2024		x	x	x	x	x										Sala de internamiento 204
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		13/05/2024		x	x	x	x	x										Sala de internamiento 206
	unidad manejadora	correccion de drenaje	Correctivo		13/05/2024		x	x	x	x	x										manejadora emergencias
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										Administracion
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										Compra
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										Tesoreria
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										contabilidad
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										Direccion
	unidad Condensador	correccion de liena cable quemado	Correctivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										pasillo rayos X
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										Emergencias
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										consulta medicas
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										imágenes medicas
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										sonografia aire de paquete
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										cardiologia
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										placas imágenes medicas
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										Manejadora Emergencias
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										aire de paquete endoscopia
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										trabajo social
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										spicologia
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										atencion al usuario
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										oficina seguridad
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										patologia
	unidad Condensador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		18/05/2024		x	x	x	x	x										hepatologia
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		11/05/2024		x	x	x	x	x										Area de Cppe
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		11/05/2024		x	x	x	x	x										Exc. imágenes medicas
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		11/05/2024		x	x	x	x	x										Area de espera sonografia
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		11/05/2024		x	x	x	x	x										Aire pasillo Rayos X
	unidad Condensador	cambio de capacitor 30mf +5mf	Preventivo		22/05/2024		x	x	x	x	x										Compra
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/05/2024		x	x	x	X	x										Hematologia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/05/2024		x	x	x	X	x										urianalisis laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/05/2024		x	x	x	X	x										parasitologia laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/05/2024		x	x	x	X	x										inmunoserologia laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/05/2024		x	x	x	X	x										Pruebas especiales laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		22/05/2024		x	x	x	X	x										Quimica laboratorio
unidad Condensador	cambio de filtro de linea	Preventivo	27/05/2024		x	x	x	x	x										almacen de falmacia		
unidad evaporadora	cambio de capacitor 50mf +5mf	Preventivo	28/05/2024		x	x	x	x	x										sala de internamiento 201		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	28/05/2024		x	x	x	x	x										Sala de internamiento 207		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	28/05/2024		x	x	x	x	x										Sala de internamiento 208		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	29/05/2024		x	x	x	x	x										laparoscopia		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	30/05/2024		x	x	x	x	x										despensa/activo fijo		
unidad evaporadora	cambio de capacitor 50mf +5mf	Preventivo	30/05/2024		x	x	x	x	x										Estacion de enfermeria		
Filtros de Aire.	Limpieza de Filtro con Agua a Presión.	Preventivo			1/05/24 a 31/05/24	1/06/24 a 31/06/24	x	x	x	x	x								112 unidad de A/A		

