SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ DE JESÚS JIMENEZ ALMONTE

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 31 -MAYO -2024.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizado	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
RAYOS X CAMILLA UNIVERSAL 727	Cabezal, botones disparo	Recvision y verificacion de cables, botones y cabezal	Preventivo	Semestral	23/05/2024	01/06/2024					X	X						X	
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 1	Mangueras, eyector de saliva, aire, salidas para pieza de mano, luz, pedal	Verificacion con piezas de mano, presion de aire y agua, funcionabilidad	Preventivo	Trimestral	13/03/2024	20/06/2024			X		X	X						X	
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 2	Mangueras, eyector de saliva, aire, salidas para pieza de mano, luz, pedal	Verificacion con piezas de mano, presion de aire y agua, funcionabilidad	Preventivo	Trimestral	13/03/2024	20/06/2024			X		X	X			X			X	
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 3	Mangueras, eyector de saliva, aire, salidas para pieza de mano, luz, pedal	Verificacion con piezas de mano, presion de aire y agua, funcionabilidad	Preventivo	Trimestral	13/03/2024	20/06/2024			X		X	X			X			X	
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 4	Mangueras, eyector de saliva, aire, salidas para pieza de mano, luz, pedal	Verificacion con piezas de mano, presion de aire y agua, funcionabilidad	Preventivo	Trimestral	13/03/2024	20/06/2024			X		X	X			X			X	
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 5	Mangueras, eyector de saliva, aire, salidas para pieza de mano, luz, pedal	Verificacion con piezas de mano, presion de aire y agua, funcionabilidad	Preventivo	Trimestral	13/03/2024	20/06/2024			X		X	X			X			X	
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 6	Mangueras, eyector de saliva, aire, salidas para pieza de mano, luz, pedal	Verificacion con piezas de mano, presion de aire y agua, funcionabilidad	Preventivo	Trimestral	13/03/2024	20/06/2024			X		X	X			X			X	
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 7	Mangueras, eyector de saliva, aire, salidas para pieza de mano, luz, pedal	Verificacion con piezas de mano, presion de aire y agua, funcionabilidad	Preventivo	Trimestral	13/03/2024	20/06/2024			X		X	X			X			X	
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 8	Mangueras, eyector de saliva, aire, salidas para pieza de mano, luz, pedal	Verificacion con piezas de mano, presion de aire y agua, funcionabilidad	Preventivo	Trimestral	13/03/2024	20/06/2024			X		X	X			X			X	
ULTRASONIDO DTE UNIDAD /SILLON 9	Mangueras, eyector de saliva, aire, salidas para pieza de mano, luz, pedal	Verificacion con piezas de mano, presion de aire y agua, funcionabilidad	Preventivo	Trimestral	13/03/2024	20/06/2024			X		X	X			X			X	
CUNA TERMICA NESTO	Conexión, luz	Funcionabilidad	Preventivo	semestral		21/06/2024					X	X						X	
LAMPARA CUELLO DE GANZO 76	Luz, conexión	Funcionabilidad	Preventivo	semestral		20/06/2024					X	X						X	
LAMPARA CUELLO DE GANZO 77	Luz, conexión	Funcionabilidad	Preventivo	semestral		20/06/2024					X	X						X	
INCUBADORA NEONATAL ADVADCED	Conexión, elementos internos, luz	Funcionabilidad	Preventivo	semestral		20/06/2024					X	X						X	
LAMPARA FOTO TERAPIA NESTO	Conexión, elementos internos, luz	Funcionabilidad	Preventivo	semestral		20/06/2024					X	X						X	
BALANZA PEDIATRICA DETECTO	Bandeja, calibrar	Funcionabilidad	Preventivo	semestral		20/06/2024					X	X						X	
EMERGENCIA SEÑALIZAR	Letrero en cintra	Cambiar a letreros en acrilico	Correctivo	ANUAL		30/06/2024					X	X						X	Cambiar según Manual de Identidad Hospitalaria
PUERTA DE HIERRO	Pintura	Retocar pintura	Correctivo	ANUAL		30/06/2024					X	X						X	
RAMPA EXTERIOR ACCESO EMERGENCIA	Remozar cemento	Remozar, pintar y colocar cinta	Correctivo	ANUAL							X	X						X	A la espera d ela segunda visita de infraestructura de la direccion central del SNS por problema de grietas
PUERTA DEPTO MANTENIMIENTO	Cambiar puerta	Cotizar, comprar e instalar puerta	Correctivo	ANUAL		30/06/2024					X	X						X	
VACUNA PAREDES	Pintura de paredes	Retoque d epintura en paredes internas	Correctivo	ANUAL		30/06/2024					X	X						X	
SONOGRAFIA PAREDES	Pintura de paredes	Retoque d epintura en paredes internas	Correctivo	ANUAL							X	X						X	
LAVAMANOS DE CONSULTORIO GRIFOS	Llaves	Cambiar llaves dañadas	Correctivo	ANUAL	29/02/2024	01/02/2025					X	X						X	
SALAS INTERNAMIENTO TECHO. CORTINA SY VENTANAS	Plafones, ventanas	Cambair plafones en mal estado, ahumar ventanas elaborar cortinas	Correctivo	ANUAL	abr-24	01/06/2024			X		X	X						X	
ESTACION DE ENFERMERIA. DISPENSADOR	DISPENSADO PAPEL TOALLA	Instalar dispensador de papel toalal	Correctivo	ANUAL	mar-24	mar-25			X		X	X						X	
LABORATORIO RETOQUE PINTURA	PINTURA PAREDES	RETOQUE D EPINTURA	Correctivo	ANUAL		jul-24					X	X						X	
FARMACIA PLAFONES	Plafones	Cambiar plafones en mal estado	Correctivo	ANUAL	20/02/2024	01/12/2024		X			X	X						X	
OFICINA PLANIFICACION BAÑO	Inodoro	Sustituir inodoro	Correctivo	ANUAL		01/08/2024					X	X						X	
DEPOSITO FARMACIA 4TO NIVEL	Instalar aire nuevo	Se instalo AIRE NUEVO	Correctivo	Semestral	23/04/2024	12/12/2024				X	X								Equipo nuevo
ASCENSOR	Botones, maquina	Inspeccion de funcionamiento	Correctivo	Mensual	23/05/2024	24/06/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PLANTA ELECTRICA	Inspección diaria	Realizo inspección diaria a planta electrica con el formulario indicado	Preventivo	Mensual	31/05/2024	30/06/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CISTERNA	Estado de cloro , valvula, limpieza	Revisar funcionamiento de valvulas y dosificacion de cloro	Preventivo	Mensual	25/05/2024	24/06/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

RECARGA EXTINTORES	Inspeccion de cilindro, fecha	Recarga	Preventivo	Anual	23/10/2023	01/07/2024					X		X					
DEPOSITO DE DESECHOS	Techo, estructura	Cambiar techo de cemento	Correctivo	Anual		01/08/2024					X							
ESCALERA SY RAMPAS	Cinta antiresbaladisas	Sustituir cintas gastadas	Correctivo	Semestral	16/05/2024	16/11/2024					X	X				X		
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU EPIDEMOLOGIA SOTANO LENNOX	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	16/04/2024	01/06/2024					X				X		X	FUERA DE SERVICIO
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU GENERAL ELECTRIC /CONSULTORIO NUTRICION 1ER NIVEL	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	17/04/2024	17/04/2024		X		X	X		X		X			
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU CONSULTORIO PEDIATRIA TGM	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	16/04/2024	01/06/2024		X		X	X		X		X		X	MANT. MES DE ABRIL
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TGM/CONSULTORIO MEDICINA INT	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	16/04/2024	01/06/2024		X		X	X		X		X		X	MANT. MES DE ABRIL
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM / GINECOLOGIA 2	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	16/04/2024	01/06/2024		X		X	X		X		X		X	MANT. MES DE ABRIL
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TGM /GINECOLOGIA 1	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	22/04/2024	01/06/2024		X		X	X				X		X	MANT. MES DE ABRIL
AIRE ACONDICIONADO BTU 36000 CONFORSTAR EMERGENCIAS PISO TECHO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Correctivo	Bimensual	02/05/2024	02/07/2024		X		X	X		X		X		X	
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU AIR CONTROL LABORATORIO 2DO NIVEL	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	23/04/2024	01/06/2024		X			X	X		X		X		X
AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU TGM PREPARTO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	01/04/2024	10/04/2024		X			X	X		X		X		X
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU CLASSIC QUIROFANO 2	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	22/04/2024	26/06/2024				X	X	X		X		X		X
AIRE ACONDICIONADO 24,000 K BTU TGM QUIROFANO 1 SPLIT	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	15/02/2024	06/06/2024		X		X		X		X		X		
AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU SALA DE PARTO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	16/02/2024	06/06/2024		X		X	X		X		X		X	
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM AIR CONTROL ODONTOLOGIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	17/01/2024	06/06/2024	X		X		X		X		X		X	
AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU TGM FARMACIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	23/01/2024	01/06/2024	X		X		X	X	X		X		X	
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM OFICINA ENFERMERIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	26/04/2024	01/06/2024	X	X	X	X		X		X		X		X
AIRE ACONDICIONADO 9,000 BTU TGM ALMACEN	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	22/02/2024	01/06/2024		X		X		X		X		X		X
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU EXCELL PATOLOGIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	22/02/2024	01/06/2024		X		X		X		X		X		X
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TGM ADMINISTRACION/ COMPRAS	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Caja de breacker quemada y capacitor	correctivo	Bimensual	08/05/2024	07/07/2024		X			X		X		X		X	
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU TGM CONTABILIDAD	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Caja de breacker quemada y capacitor	correctivo	Bimensual	08/05/2024	07/07/2024		X			X		X		X		X	
AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU TGM RECURSOS HUMANOS	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Tanque del condensador se salio por la base podrida oxidada	correctivo	Bimensual	16/05/2024	07/07/2024		X			X		X		X		X	
AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU TGM DIRECCION	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condesador y breaket	Caja de breacker quemada y capacitor	correctivo	Bimensual	08/05/2024	07/07/2024		X			X		X		X		X	

Hospital M. José de Jesús Jiménez Almonte
ADMINISTRACION

Hospital M. José de Jesús Jiménez Almonte
DIRECCION
NC