

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL		28/06/2024	x	x	x	X	x	x							lobby		
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo			09/06/2024		x	x	x	X	x	x							lobby	
Aires Acondicionados 112 A/A	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo	MENSUAL	01/06/2024		x	x	x	X	x	x							cocina		
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		01/06/2024		x	x	x	X	x	x								facturacion de laboratorio	
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		01/06/2024		x	x	x	X	x	x								espera facturacion laboratorio	
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Correctivo		01/06/2024		x	x	x	X	x	x								entrega de resultado	
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Correctivo		01/06/2024		x	x	x	X	x	x								toma de muestra pasillo	
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		01/06/2024		x	x	x	x	x	x									residente medicos
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		01/06/2024		x	x	x	x	x	x									psicologia
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		01/06/2024		x	x	x	x	x	x									Emergencias
	Difusores de aire	limpieza y mantenimiento	Preventivo		01/06/2024		x	x	x	x	x	x									Emergencias
	unidad Condesador	completivo de refrigerante R22	Preventivo		05/06/2024		x	x	x	x	x	x									sala 207 internamiento
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		09/06/2024		x	x	x	x	x	x									inflamatoria
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		09/06/2024		x	x	x	x	x	x									Facturacion puerta #8
	unidad codensador	limpieza y mantenimiento	Preventivo		09/06/2024		x	x	x	x	x	x									patologia
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		10/06/2024		x	x	x	x	x	x									sala 201 internamiento
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		10/06/2024		x	x	x	x	x	x									epidemiologia
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		10/06/2024		x	x	x	x	x	x									sala 202 internamiento
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		10/06/2024		x	x	x	x	x	x									sala 204 internamiento
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		10/06/2024		x	x	x	x	x	x									sala 203 internamiento
	unidad Condesador	cambio de capacitor de 45 +8mf	Preventivo		14/06/2024		x	x	x	x	x	x									Sala de internamiento 207
	nueva unidad A/A	instalacion de unidad 18,000bta	Preventivo		15/06/2024		x	x	x	x	x	x									Vestidor de enfermeria
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		15/06/2024		x	x	x	x	x	x									area de descanso mantenimiento
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		15/06/2024		x	x	x	x	x	x									oficina de mantenimiento
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		17/06/2024		x	x	x	x	x	x									despensa
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		17/06/2024		x	x	x	x	x	x									activo fijo
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		21/06/2024		x	x	x	x	x	x									OAI
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		20/06/2024		x	x	x	x	x	x									archivo
	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo		19/06/2024		x	x	x	x	x	x									tecnologia
	fancoil/manejadora	correccion de ducto	Preventivo		19/06/2024		x	x	x	x	x	x									
	fancoil/manejadora	colocacion de balcocon en tuberia	Correctivo		19/06/2024		x	x	x	x	x	x									calidad de laboratorio
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		19/06/2024		x	x	x	x	x	x									laboratorio parasitologia
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		19/06/2024		x	x	x	x	x	x									consulta medica cubiculo #8
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		19/06/2024		x	x	x	x	x	x									consulta medica cubiculo #1
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Correctivo		19/06/2024		x	x	x	x	x	x									consulta medica cubiculo #7
	unidad evaporadora	mantenimiento profundo	Preventivo		19/06/2024		x	x	x	x	x	x									Residente medicos
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		19/06/2024		x	x	x	x	x	x									atencion al usuario
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		22/06/2024		x	x	x	x	x	x									Cpre
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		22/06/2024		x	x	x	x	x	x									imágenes medicas
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		22/06/2024		x	x	x	x	x	x									sonografia aire de paquete
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		22/06/2024		x	x	x	x	x	x									cardiologia
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		22/06/2024		x	x	x	x	x	x									placas imágenes medicas
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		24/06/2024		x	x	x	x	x	x									Quimica laboratorio
	unidad Condesador	completivo de refrigerante R410	Preventivo		26/06/2024		x	x	x	x	x	x									sala internamiento 207
	unidad Condesador	cambio de capacitor 35mf +8mf	Preventivo		26/06/2024		x	x	x	x	x	x									facturacion puerta#8
	unidad Condesador	cambio de conetores quemados	Preventivo		27/06/2024		x	x	x	x	x	x									sala internamiento 207
	unidad Condesador	cambio de contactor 220v bobina 24v	Preventivo		28/06/2024		x	x	x	x	x	x									facturacion puerta#8
	unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		29/06/2024		x	x	x	x	x	x									Emergencias
	unidad Condesador	mantenimiento profundo	Preventivo		29/06/2024		x	x	x	x	x	x									Enc. Emergencias
unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo	29/06/2024		x	x	x	x	x	x									Emergencias unidad de paquete		
unidad Condesador	mantenimiento profundo	Preventivo	29/06/2024		x	x	x	x	x	x									Recesion Administracion		
unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo	30/06/2024		x	x	x	x	x	x									salon de seminario		
unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo	30/06/2024		x	x	x	x	x	x									hosteleria/enseñanza		
unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo	30/06/2024		x	x	x	x	x	x									oficina de enfermeria		
unidad Condesador	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo	30/06/2024		x	x	x	x	x	x									nutricion		
Filtros de Aire.	limpieza de Filtro con Agua a Presión.	Preventivo	1/06/24 a 31/06/24		1/07/24 a 31/07/24		x	x	x	x	x								112 unidad de A/A		

