

NOMBRE ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL REGIONAL INFANTIL DR. ARTURO GRULLON

Dirección O Departamento: MANTENIMIENTO

Fecha

28 de Junio 2024

Tema actividad:

Seguimiento al plan de mantenimiento de equipos e infraestructura 2024

Cuerpo

El Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón, en el departamento de mantenimiento de todas las edificaciones tanto internas como externas ha seguido los parámetros establecidos de mantenimiento preventivo, correctivo e instalaciones de la infraestructura física.

En el mes de Junio 2024, el HRIDAG a través del departamento de mantenimiento tuvo un continuo seguimiento, reparación y revisión al estado actual de los equipos, infraestructuras y otros bienes para velar siempre por su buen estado y funcionamiento para dar un servicio de calidad.

Detallamos a continuación las áreas donde hemos intervenido para el mantenimiento del Centro:

Mantenimiento preventivo:

- Limpieza de los filtros de los aires del áreas Rayos x, nebulización, consulta externa, área clínica y algunas áreas administrativas.
- Revisión de gases en áreas hospitalarias
- Limpieza y revisión de drenajes pluviales
- Reparación de luces
- Limpieza y compresor de aire medico
- Revisión de condensadores de aire VRF
- Revisión generadores eléctricos
- Chequeo de luces en todas las áreas hospitalarias

Mantenimiento correctivo:

- Reparación de pintura
- Reparación de lavamanos
- Limpieza almacenamiento y trampa de grasa de área de cocina
- Reparación de luces
- Reparación de registros pluviales en diferentes áreas.
 - Reparación de condensador de aire acondicionado de tomografía.
 - Reposición de baterías del UPS del tomógrafo.
 - Instalación de muro de contención en áreas de lavandería y morgue.



Juan Félix
Gestor de Mantenimiento HRIDAG



Dra. Alicia Rivas
Directora HRIDAG

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
 (Fecha: 18-Mayo-2021.)

Instalación / Maquinaria Función del Equipo	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento		Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones			
			Prevent.	Correct.				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Ascensores	Parte interna del equipo Luces y limpieza	Desarme del equipo Limpieza	Correctivo	Preventivo	Semestral Mensual	1/10/2024 28/4/2024		x															
Aires Acondicionados UCI, farmacia, SAI, emergencia, lavandería, administración	Filtros de aire	Limpieza de Filtros con Agua a Presión	Preventivo		Mensual	18/4/2024	18/5/2024	x	x	x	x	x	x										
Estufas	Controles	Limpieza de los botones y perillas	Preventivo		Trimestral	15/03/24	15/06/24	x		x													
Seccionadora principal del servicio eléctrico	Parte interna del equipo	Corrección electricidad	Correctivo		Semestral	22/03/24				x													
Gases en Areas Hospitalarias	Limpieza y revisión	Revisión	Preventivo		Mensual	16/4/2024	16/5/2024			x				x									
Pintura Area Administrativa	Pintura	Limpieza y pintura	Correctivo		Semestral	25/03/24				x	x	x	x	x									
Puertas	Reparación de puertas	Reparación	Correctivo		Semestral	20/02/24				x													
Registros y Drenajes Pluviales	Limpieza y revisión	Limpieza	Preventivo		Mensual	24/4/2024	24/5/2024		x														
Luces	Areas Hospitalarias	Reparación	Correctivo		Mensual	28/5/2024	28/6/2024			x	x	x	x	x									
Equipos Cocina	Piomeria Cocina	Reparación	Correctivo		Semestral	3/4/2024				x	x	x	x	x									
Compresor Aire Medico	Limpieza y revisión	Revisión	Preventivo		Mensual	15/4/2024	15/5/2024			x													
Reparación de puertas en depósito de basura y pintura	Reparación y pintura	Reparación	Correctivo		Semestral	8/4/2024			x	x	x	x	x	x									
Cambios de plafones	Reparación y cambio	Reparación	Correctivo		Semestral	17/4/2024						x											
Instalación inodoro area hemodialisis	Instalación	Instalación	Correctivo		Semestral	19/4/2024																	
Limpieza de lavadoras y puertas	Limpieza area lavandería	Limpieza	Correctivo		Trimestral	22/4/2024	22/7/2024																
Reparación de parrillas drenaje de agua area de lavandería	Reparación	Reparación	Correctivo		Semestral	24/4/2024																	
Descacharrización area lavandería	Limpieza	Limpieza	Preventivo		Semestral	11/4/2024																	
Instalación de protector frontal de registro area emergencia	Instalación	Instalación	Preventivo		Semestral	18/4/2024																	
Limpieza almacenamiento y trampa de grasa de area de cocina	Limpieza	Limpieza	Correctivo		Mensual	23/5/2024	2/7/2024																
Reparación de ventiladores y cunas térmicas en area neonatal	Reparación	Reparación	Correctivo		Semestral	8/4/2024																	
Revisión de condensadores de aire VRF	Revisión	Revisión	Preventivo		Mensual	9/4/2024	9/5/2024																
Revisión generadores eléctricos	Revisión	Revisión	Preventivo		Mensual	2/4/2024	2/5/2024																
Reparación de cortina en area de emergencia	Reparación	Reparación	Correctivo		Semestral	3/4/2024																	
Reparación de tapas de registros pluviales en area de admisión	Reparación	Reparación	Correctivo		Semestral	6/4/2024																	
Reparación de puertas area quirúrgica	Reparación	Reparación	Correctivo		Semestral	8/5/2024	8/11/2024																
Reparación de cambio de correa a secadora en lavandería	Cambio	Cambio	Correctivo		Semestral	17/5/2024	17/11/2024																
Reparación voltador cocina	Reparación	Reparación	Correctivo		Semestral	12/5/2024	12/11/2024																
Reparación tubería area nutrición	Reparación	Reparación	Correctivo		Semestral	19/5/2024	19/11/2024																
Pintura Area Hospitalarias y Dirección	Reparación	Reparación	Correctivo		Semestral	20/5/2024	20/11/2024																
Reparación lavamanos	Reparación	Reparación	Correctivo		Semestral	7/5/2024	4/11/2024																
Reparación Compresor de aire de odontología	Reparación	Reparación	Correctivo		Semestral	12/5/2024	12/11/2024																
Instalación de cinta antidsliz en escaleras	Cambio	Cambio	Correctivo		Semestral	15/5/2024	15/11/2024																

