

DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

FECHA:

24/07/2024

DATOS GENERALES	
Lugar: DCSNS □ SR	S □ Hospital ⊠ CPN □
*Nombre del Hos	spital Provincial San José De Ocoa
Área: Mantenimiento	
Nombre de la Actividad:	Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES.
Código POA (Si aplica):	4.1.1.4.02

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento al Plan de mantenimiento preventivo/correctivo del Hospital Provincial San José De Ocoa de equipos e infraestructura correspondiente al mes de Julio de 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo principal de este informe es detallar las acciones de mejoras ejecutadas en este mes de Julio del plan de mantenimiento preventivo/correctivo.

METODOLOGIA (Si aplica) Informe escrito.

DESARROLLO / HALLAZGOS

El encargado de mantenimiento preventivo/correctivo de equipos e infraestructura del Hospital Provincial San José De Ocoa en este mes de Julio realizo trabajos de: Inspección, Mantenimiento, Instalación y Reparación de equipos y mobiliarios en las diferentes áreas del centro como son: Cocina, Hospitalización, Emergencia, Facturación, Cirugía, Lavandería, Odontología, Patio, Habitaciones de Descanso de Médicos Generales y Especialistas, dentro de las cuales podemos mencionar:

- Instalación de bombillo en el almacén de la cocina.
- Cambio de perita y balancín al tanque del inodoro de Sala H1, en el área de Hospitalización.
- Reparación de dos nebulizadores en emergencia.
- Reparación de gaveta al escritorio de facturación.
- Reparación de la tubería del lava manos doble de acero inoxidable de cirugía.
- Reparación de manguera de presión de aire a la lavadora industrial de lavandería.
- Instalación de válvula de presión al equipo de odontología.
- Destape de registros sanitarios en la parte de atrás de la emergencia (patio).
- Mantenimiento aire acondicionado en habitación de descanso de ginecología.
- Reparación de la base de una cama en la habitación de descanso de los médicos de la emergencia.

Seguimos trabajando en lo que son las instalaciones, las reparaciones y los mantenimientos de lugar en las



DPD-FO-013

Fecha de Aprobación: 20/2/2023

diferentes áreas de nuestro centro de salud cuando así lo amerite, como también las inspecciones, para de esta forma poder brindar un servicio de calidad a nuestros pacientes y en beneficio de nuestra institución.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Seguimiento de mantenimiento, reparaciones, instalaciones e inspección de equipos e infraestructura de la institución.

RECOMENDACIONES

Solicitud al SNS para el nombramiento de un ayudante para mayor agilización y poder abarcar los trabajos de manera eficiente y eficaz.

ANEXOS (Si aplica)

- Plan de mantenimiento
- Seguimiento al plan de mantenimiento
- Formularios de reportes de incidencias
- Formulario inspección de mobiliario
- Formularios del plan de mantenimiento preventivo
- Fotos.

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por (Nombre y apellido)

