



CONTROL DE CAMPANAS DE EXTRACCION

Fecha: 19/07/20

Hora: \_\_\_\_\_

ÁREA:		
<b>CAMPANA #1</b> Teñidor Automático	<b>VERIFICACIONES</b>	<b>ACCIONES REALIZADAS</b>
1	Verificar el correcto funcionamiento del ventilador	
2	Verificación de ductería	
3	Limpieza de filtro de línea	
<b>CAMPANA #2</b> Procesador de Tejidos	<b>VERIFICACIONES</b>	<b>ACCIONES REALIZADAS</b>
1	Verificar el correcto funcionamiento del ventilador	
2	Verificación de ductería	
3	Limpieza de filtro de línea	
<b>CAMPANA #3</b> Macroscópica	<b>VERIFICACIONES</b>	<b>ACCIONES REALIZADAS</b>
1	Verificar el correcto funcionamiento del ventilador	
2	Verificación de ductería	
3	Limpieza de filtro de línea	
<b>OBSERVACIONES:</b>		

Elaborado por:

*Francisco D.*

Técnico de mantenimiento: Nombre y Firma

Revisado por:

*Wilson Reyes*

Supervisor: Nombre y firma

INSTRUCTIVO

1. Verificar el correcto funcionamiento del ventilador. El técnico deberá verificar que el ventilador esté funcionando correctamente y que tenga los Pies Cúbicos por Minutos (CFM) necesarios.
2. Verificación de ductería. Verificar que la línea de ductería no tenga escape.