

27 de Julio año 2024
Neiba, Provincia Bahoruco
República Dominicana

REPORTE

Supervisión del Plan de mantenimiento del CEA (SISMAP 100)-4.1.1.5.01

En nuestro Hospital Provincial San Bartolomé para darle seguimiento a nuestro plan de mantenimiento preventivo/correctivo de equipos e infraestructura primer (Enero / Junio) hemos realizado lo siguiente:

Primer Semestre (Enero – Junio)-2024

Mantenimientos preventivos:

- Mantenimiento extractor de la cocina.
- Solución a fuga de agua en la cocina.
- Solución a fuga de agua en internamiento (A).
- Clorificación a la cisterna.
- Puerta de sala de cura (Manubrio) (Cierre)
- Nebulización (Manubrio el cierre de la puerta).
- Laboratorio (Manubrio).
- Puerta de cristal de toma de muestra laboratorio dañada.
- Puerta de cristal dañada en la entrada de trauma short.
- Puerta de cristal en el pasillo de internamiento área de parto.
- Puerta de cristal dañada en la entrada del comedor.
- Puerta de observación.
- Puerta de cristal dañada en el pasillo de observación.
- Puerta de cristal en el pasillo de rayo X dañada.
- Puerta de la morgue.
- Mantenimiento al condensador de la nevera de la cocina.
- Mantenimiento al evaporador de emergencias.
- Cambio de letrero área de pies de Diabetes.
- Mantenimiento al condensador de la nevera de la cocina.
- Mantenimiento al evaporador de emergencias.
- Mantenimiento al aire de farmacia.
- Mantenimiento del aire de Ginecología.
- Mantenimiento al extractor de la cocina.
- Mantenimiento al aire de ortopedia.
- Mantenimiento maquina dental unid Limpieza profunda.
- Mantenimiento al compresor de aire.
- Mantenimiento al sonógrafo.
- Rayos X portátil mantenimiento en sensores de movimiento calibración y alineamiento.

Tel.: 809-527-3308 • Email.: hpsanbartolome@gmail.com
C/ Eduardo Alonso Pérez Jiménez No. 1, Esq. 27 de Febrero
Santa Cruz, Neiba, Provincia Bahoruco, República Dominicana



- Cambio de transformador 18w- Habitación B101.
- Cambio de lámpara redonda habitación 103.
- Cambio de transformador entra de emergencias.
- Cambio de tapa a toma corriente al cubilo de emergencia roja y blanca.
- Cambio de lámpara en consultorio de obstetricia.
- Cambio de lámpara en odontología.
- Cambio de tornillo del lokert del ortopeda.
- Cambio de llavín facturación.
- Cambio de llavín emergencia.
- Cambio de llavín baños discapacitados.
- Cambio de llavín descaso de enfermería.
- Cambio de llavín área del pie diabetes.
- Cambio de llavín en el área de cólera.
- Cambio de transformador 18-w de emergencia.
- Cambio de lámpara redonda en la entrada de emergencia.
- Cambio de llavín en la puerta de la entrada de emergencia.
- Cambio de oxígeno.
- Cambio de llavín Anestesiología.
- Cambio de lámpara Sala de parto 1.
- Cambio de llave en baños de consulta.
- Cambio de lámpara en el pasillo de internamiento.
- Reparación de cerámica en el área de vacuna.
- Cambio de lámpara led 2x2 en el pasillo de internamiento.
- Reparación rayo x portátil al sistema de movimiento.
- Mantenimiento correctivo, corrección de fuga manómetro automático en el banco de oxígeno.
- Reparación al baño de observación avería de tubería cambio de manguera mono mando
 - Cambio de llave angular de 2 salida en el baño del descaso médico.
 - Cambio de tuerca a lámpara cuello de ganso.
 - Cambio de contactores de 50 a 150 amp. Ya que están quemado.
 - Cambio de relay term. 37-50ª p/contact. Ever Tel.
 - Adaptador P/relé lrd3.
 - Rayos x estacionario, mantenimiento de limpieza y lubricación de sus partes.
 - Colocación de buzón de sugerencia Odontología.

Mantenimientos correctivos:

- Cambio de lámpara 2x2 Lead en banco de sangre.
- Cambio de manguera mono mando área de cocina.
- Cambio de breker en el aire de Cirugía General.
- Cambio de brazo en la puerta de facturación.
- Aires Condicionados colocación de nuevo desagüe en tubería de 1.1/2.
- Reparación rayo x portátil al sistema de movimiento.
- Mantenimiento correctivo, corrección de fuga manómetro automático en el banco de oxígeno.
- Reparación al baño de observación avería de tubería cambio de manguera mono mando
- Cambio de llave angular de 2 salida en el baño del descaso médico.
- Cambio de tuerca a lámpara cuello de ganso.
- Cambio de contactores de 50 a 150 amp. Ya que están quemado.
- Cambio de relay term. 37-50ª p/contact. Ever Tel.
- Adaptador P/relé lrd3.
- Rayos x estacionario, mantenimiento de limpieza y lubricación de sus partes.
- Cambio de lámpara 2x2 entrada de parto.
- Cambio de porta-candado al loquet de recepción de trauma short.
- Cambio de lámpara en el pasillo de internamiento.
- Reparación de cerámica en el área de vacuna.
- Cambio de lámpara led 2x2 en el pasillo de internamiento
- Cambio de letrero área de pies de Diabetes.
- Cambio de llave en baños de consulta.
- Cambio de lámpara en el pasillo de internamiento.
- Cambio de lámpara redonda 18-w En cirugía área de limpieza cirugía.
- Cambio de lámpara en parto área de postparto.
- Cambio de lámpara 2x2 en el área de cirugía
- Cambio de lámpara 2x2 pasillo de administración.
- Cambio de lámpara cuadrada 18-w en la entrada de emergencias.
- Cambio de lámpara Led en la cocina, despensa, entrada a la cocina.
- Cambio de llavín en pediatría.
- Cambio de lámpara de tuvo led
- Cambio de lámpara 2x2 en baño de laboratorio.
- Cambio de lámpara internamiento (B) baño 101.114
- Cambio de kit de baño de laboratorio.
- Limpiezas de filtros de aire de emergencia.
- Cambio de manguera monomando de lavadora.
- Limpiezas de filtros de aire de pasillo de internamiento
- Solución a fuga de agua en baño de toma de muestra de sangre.

Fumigaciones:

Desinfecciones y saneamiento (Enero - junio)-2024

- Internamiento A Y B. Habitaciones
- Área de Pie Diabético
- Trampas para ratones.
- Área de cocina y despensa.
- Área de baño de cocina.
- Área externa de basura
- Quirófano 1.
- Quirófano de cesárea
- Habitaciones de post-parto.
- Vestidores de enfermería.
- Estaciones de enfermería.
- Pasillo de administración.
- Sala de consulta en espera.
- Todos los baños del hospital
- Filtrantes(alcantarillas).
- Área de emergencias.
- Cirugía.
- Área de cura, y nebulización.
- Internamiento, Habitación B.
- Termonibulacion y Aspersión
- Quirófano 1.
- Quirófano de cesárea.
- Habitaciones de post-parto.
- Vestidores de enfermería.
- Estaciones de enfermería.
- Pasillo de administración.
- Sala de consulta en espera
- Cocina área del extractor
- Desinsectacion de área de lavador
- Desinsectación Trauma



Ing. Randol Recio Vásquez
Encargado de mantenimiento
Hospital Provincial San Bartolomé



Ing. Juan Salvador Rosado
Encargado de Calidad
Hospital Provincial San Bartolomé