



Formulario Inspección de Infraestructura Física

DADM-FO-008 Versión: 02
Fecha de aprobación: 17/01/2019

Lugar de destino: <i>Hospital P. Ordoñez U.</i>	Fecha de visita: <i>31/Julio/2024</i>
Personal visitante: <i>Juan F. Koroico</i>	Propósito de la asignación: <i>Revisión y mantenimiento + Correctivo</i>

De la estructura:

No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	C	N/A	Hospitalización
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C	N/A	1,2,3,4,5 y selectivo
3	Terminación de paredes, Pañete	C	N/A	" "
4	Presencia de insectos en edificación	NC	N/A	General
5	Terminación de Techos	C	N/A	" "
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C	N/A	" "
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C	N/A	" "
8	Funcionamiento planta eléctrica	C	N/A	" "
9	Funcionamiento de UPS	C	N/A	" "
10	Terminación general de piso	C	N/A	" "
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C	N/A	" "
12	Señalización institucional	C	N/A	" "
13	Señalización Ruta de evacuación	C	N/A	" "
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C	N/A	" "
15	Disponibilidad de Parqueos	C	N/A	" "
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	NC	N/A	" "
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	C	N/A	" "
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C	N/A	" "
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C	N/A	" "
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	C	N/A	" "
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C	N/A	" "
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	NC	N/A	Proceso de cambio (recurso)
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	C	N/A	General
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C	N/A	" "
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C	N/A	" "
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C	N/A	" "
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C	N/A	" "
28	Revisión de Salida de Gases	C	N/A	" "
29	Revisión de Caseta de Gases	C	N/A	" "
30	Revisión de Data	C	N/A	" "
31	Condiciones Salas de Espera	C	N/A	" "
32	Condiciones Baños	C	N/A	" "
33	Limpieza Continua	C	N/A	" "
34	Áreas Exteriores	C	N/A	" "

