

**HOSPITAL VILLA LA MATA**  
**FECHA : Lunes 29 Julio @ Sábado 03 Agosto**

Area Intervenido	Elemento o Equipo Intervenido	Descripcion de Actividades	Tipo de Mantenimiento	Personal Involucrado
emergencias	Lampara externa	2 lámparas que estaban dañadas se repararon	Correctivo	bolivar
Frete del hospital	Póster eléctrico	La cdee cambio la línea de electricidad del hospital	correctivo	Cdee
Area de Ups 2 y 3	Ups 2 y 3	Se cambio la línea central de estos Ups	correctivo	Bolivar
Techo Hospital	Caja de Breakers	Se coloco un nuevo breakers de 32 Amperes al Aire	Preventivo	Bolivar
Cocina	Iluminacion	Se cambiaron 2 bombillos por estar danados	correctivos	Bolivar
Centro de Camaras	Puerta	Se Sustituyo un Llavin de una Puerta por estar danado	correctivo	saul
Area de Cura	Gabinete de Piso	Se Reparo la Puerta de dicho Gabinete	Correctivo	Saul
Laboratorio	Gabinetes	Se reparo la puerta del gabinete	Correctivo	Saul
Laboratorio	Iluminacion	Se repararon 2 Lamparas	Correctivo	Bolivar



*(Handwritten signature in blue ink)*

**HOSPITAL VILLA LA MATA**  
**FECHA : Lunes 05 Agosto @ Sábado 10 Agosto**



Area Intervenido	Elemento o Equipo Intervenido	Descripción de Actividades	Tipo de Mantenimiento	Personal Involucrado
Cuarto Esteban Diplan	Lampara	Se cambió una Lampara que estaba danada por una nueva y mas grande	Correctivo	Cheo
Farmacia	Aire	Se realizo Mantenimiento y Limpieza a esta unidad, y también se reviso el encendido del mismo	Correctivo	cheo
Almacen Farmacia	Aire	Se limpiaron los Filtros y se Programo el Mismo	correctivo	Cheo
Emergencia	Iluminacion	Se le Cambio el Transformador de una Lampara y se Colocó otra Nueva	Correctivo	Cheo
Internamiento	Aire	Se le Aplico mantenimiento a 2 filtros del Aire	Correctivo	Saúl
Odontologia	Asiento	Se Pintó la Base de la Maquina de Odontologia	Correctivo	Saúl
Odontologia	Iluminacion	Se Cambió una Lampara	Correctivo	Bolivar

*(Handwritten signature in blue ink)*

HOSPITAL VILLA LA MATA  
 FECHA : Lunes 12 Agosto @ Sábado 17 Agosto 2024



Area Intervenida	Elemento o Equipo Interenido	Descripcion de Actividades	Tipo de Mantenimiento	Personal Involucrado
Exterior Hospital	Iluminacion	Se Ensamblaron 5 Lámparas Tipo Sombrilla para Su Posterior Colocación	Preventivo	Ramón
Nebulización	Iluminacion	2 Lámparas se Sustituyeron	Correctivo	Bolívar
Techo Hospital	Aire Central	Se Realizó la Conexión del Mismo	Correctivo	Bolívar
Habitación Medico	Aire Acondicionado	Se Limpiaron los Filtros	Correctivo	Ñame
Emergencia	Gabinete	Se Repararon 2 Puertas del Gabinete de Piso	Correctivo	Saúl
Estadística	Estante	Se le Dio Mantenimiento al estante por estar deteriorado	Correctivo	Saúl
Senasa	Escritorio	Se le dio mantenimiento	Correctivo	Saúl
Are de Diplan	Pared y Piso	Se Corrigió una Fuga existente del Malos Olores por ser esto un Antiguo Baño	Correctivo	Plomero
Cirurgía	Ups	Se le dio Mantenimiento al esterilizador	Correctivo	Ramón
Pediatría 1	Baño	Se Sustituyó la llave Empotrada de la Ducha	Correctivo	Plomero
Habitación Hombres	Baño	Se Sustituyó la llave de la Ducha	Correctivo	Plomero
Pasillo Odontología	Baño	Se Sustituyó la Válvula del Inodoro, así como También la Palaca Se Reparó la llave del Lavamanos de dicho Baño	Correctivo	Plomero
Área Laboratorio	Baño 1 del Frente	Se corrigió una Fuga en el Lavamanos que estaba por el Sifón del Mismo, en el Inodoro se cambió la palanca y se Limpió la Perilla y la Válvula	Correctivo	Plomero
Área Laboratorio	Baño 2 del Frente	Se Corrigió una Fuga en el Sifón del Lavamanos	Correctivo	Plomero
Comedor	Piso	Se Retiraron Varias Piezas por estar Defectuosas y se Procedió a Colocar un Piso Pulido y Coloreado	Correctivo	Albañil

*[Handwritten signature]*

Pe  
 fecha  
 r cad:

**HOSPITAL VILLA LA MATA**  
**FECHA : Lunes 19 Agosto @ Sábado 24 Agosto 2024**



Area Intervenido	Elemento o Equipo Intervenido	Descripcion de Actividades	Tipo de Mantenimiento	Personal Inocultado
Cura Trauma	Gabinete Piso	Se le Cambiaron las Bisagras a 2 Puertas de estos gabinetes	Correctivo	Saúl
Cirugia	Iluminacion	Se Intervino en la Sala de Parto la Lampara, para darle un Mantenimiento y suministrarle electricidad	Correctivo	Cheo
Consultorio 3	Baño	Se Procedió a Destapar un Inodoro Exitosamente	Correctivo	Saúl
Consultorio 3	Puerta Almacen	Se le Coloco un porta Candado a la Puerta del Almacen	Correctivo	Saúl
Estación de Emergencia	Aire Acondicionado 1	Se la Aplico un Mantenimiento por estar Gotereando Agua dentro de la Estacion	Correctivo	Saul- Cheo
Cura 1	Fregadero	Se Cambio la llave del Fregadero	Correctivo	Cheo
Odontologia	Fregadero	Se Sustituyó la Llave del Fregadero	Correctivo	Cheo
Laboratorio	Silla	Se procedió a reparar una silla por estar deteriorada	Correctivo	Saul
Laboratorio	aire	Se corrigió un Gotereo que tenia	Correctivo	Saul
Odontologia	Aire	Se Regulo la temperatura del Sprint por presentar una temperatura Caliente	Correctivo	Cheo
Consultorio 2	Aire	Se Corrigió un Gotereo que presentaba	Correctivo	Saul
Estacion de Enfermería	Aire 2	Se corrigió un Gotereo que presentaba	Correctivo	Cheo
Estacion de Enfermería	Aire 1	Se destapo el desagüe del aire	Correctivo	Cheo-Saul
Laboratorio	Aire 1	Se destapo el desagüe	Correctivo	Cheo-Saul
Odontologia	Aire	Se le Dio Mantenimiento en el Conector	Correctivo	Cheo
Cuarto Eléctrico	Autoclave	Se limpiaron los 3 filtros del Autoclave	Preventivo	Ramón