MATRIZ PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 01-agosto-2024 al 31-agosto-2024)

Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
MUEBLES	Mantenimiento Correctivo: Cambio de colchón habitación no. 09	Correctivo	Trimestral	1/8/2024	1/11/2024								x					
MUEBLES	Mantenimiento Correctivo: Limpieza de gabinetes en emergencia.	Preventivo	Trimestral	2/8/2024	2/11/2024								x					
EQUIPOS	Mantenimiento Correctivo: Retiro de Sonógrafo y Rayos X portátil para su reparación	Correctivo	Trimestral	5/8/2024	5/11/2024								x					
EQUIPOS	Mantenimiento Correctivo: Instalación de impresora en cirugía.	Correctivo	Trimestral	6/8/2024	6/11/2024								x					
EDIFICACION	Mantenimiento Preventivo: Chequeo a aire de la Morgue.	Preventivo	Trimestral	7/8/2024	7/11/2024								x					
EQUIPOS	Mantenimiento Preventivo: Instalación de teléfono IP en cirugía.	Preventivo	Trimestral	7/8/2024	7/11/2024								x					
EQUIPOS	Mantenimiento Correctivo: Instalación de componente para reparar aire área administrativa.	Correctivo	Trimestral	7/8/2024	7/11/2024								x					
EDIFICACION	Mantenimiento Correctivo: Limpieza de patio área almacén de suministros.	Correctivo	Trimestral	8/8/2024	8/11/2024								x					
EQUIPOS	Mantenimiento Correctivo: Chequeo de presión de monitor de signos vitales de trauma shock.	Correctivo	Trimestral	8/8/2024	8/11/2024								x					
EDIFICACION	Mantenimiento Correctivo: Reparación de tubería de oxígeno en el patio.	Correctivo	Trimestral	10/8/2024	10/11/2024								x					
EDIFICACION	Mantenimiento Correctivo: Retiro de lampara que estaba en el piso en la entrada del hospital.	Correctivo	Trimestral	12/8/2024	12/11/2024								x					
EDIFICACION	Mantenimiento Correctivo: Reparación de llave en baño de emergencia lado B.	Correctivo	Trimestral	13/8/2024	13/11/2024								x					
PLANTA ELECTRICA	Mantenimiento Preventivo: Completivo de gasoil para planta eléctrica.	Preventivo	Trimestral	14/8/2024	14/11/2024								x					
EQUIPOS	Mantenimiento Correctivo: Limpieza de aire central en área administrativa.	Correctivo	Trimestral	14/8/2024	14/11/2024								x					
EDIFICACION	Mantenimiento Correctivo: Reparación de filtración tubería área de cocina.	Correctivo	Trimestral	15/8/2024	15/11/2024								x					
EQUIPOS	Reparación de la fuente del megatoscopio y reemplazo de fusible	Correctivo	Trimestral	2//8/2024	11/11/2024								x					
EDIFICACION	Mantenimiento de la trampa de grasa	Preventivo	Trimestral	1/8/2024	1//11/2024													