



**Fecha Realización:** 01/09/2024

**Área Solicitante:** Área de tomógrafo

### Trabajos a Efectuar

instalación de lámpara led nueva en el área de tomografía

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

**Firma del Solicitante**

Misael Brito

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 01/09/2024

**Área Solicitante:** Área de imágenes

### Trabajos a Efectuar

Cambio de plafón y soporte en el área de imágenes

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Nelson fivena

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018  
Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 02/09/2024

**Área Solicitante:** Habitación 313

### Trabajos a Efectuar

Pintura en el baño de la habitación 313

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Alexander Rivas

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 02/09/2024

**Área Solicitante:** ascensor de patología

### Trabajos a Efectuar

Reparación de marco de la puerta del ascensor de patología

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

**Firma del Solicitante**

Luis Henríquez

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 03/09/2024

**Área Solicitante:** Habitación 411

### Trabajos a Efectuar

Cambio de lámpara led del habitación 411

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

**Firma del Solicitante**

Danilo santos

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 03/09/2024

**Área Solicitante:** Habitación 313

### Trabajos a Efectuar

Cambio de lámpara en el baño de la habitación 313

### Observaciones

Luis mejía

Danilo santos

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 06/09/2024

**Área Solicitante:** Habitación 310

### Trabajos a Efectuar

Destape de inodoro y montura de balancín a la habitación 310

### Observaciones

Luis mejía

juan bautista

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 06/09/2024

**Área Solicitante:** Patio español

### Trabajos a Efectuar

Sustitución de jalón en la puerta de cristal que da al área del patio español

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Misael Brito

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**





**Fecha Realización:** 07/09/2024

**Área Solicitante:** Cocina

**Trabajos a Efectuar**

Cambio de sifón en el fregadero de la cocina

**Observaciones**

Luis mejía

juan bautista

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 07/09/2024

**Área Solicitante:** Área de yeso

### Trabajos a Efectuar

Limpieza preventiva a la pileta de descarga de yeso y desechos

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

José del Carmen

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 08/09/2024

**Área Solicitante:** Habitación 320

### Trabajos a Efectuar

Limpieza y destape de fancoil de la habitación 320

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Gilberto rosario

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 08/09/2024

**Área Solicitante:** Quirófano de la 3ra

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo a máquina de anestesia de quirófano

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

**Firma del Solicitante**

Cristian Leger

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 09/09/2024

**Área Solicitante:** Manejadora de pre-cirugía

### Trabajos a Efectuar

Cambio de correa rota por una nueva a la manejadora del área de pre-cirugía

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

**Firma del Solicitante**

Misael Brito

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 09/09/2024

**Área Solicitante:** Área de los generadores

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo y montura de braker a power master

### Observaciones

Juan mella feliz

**Firma del Solicitante**

Danilo santos

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 10/09/2024

**Área Solicitante:** Oficina de seguridad en  
emergencia

### Trabajos a Efectuar

Montura de lámpara led y cambio de interruptor

### Observaciones

Luis mejía

Danilo santos

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 10/09/2024

**Área Solicitante:** Pasillo de UCI de 3ra

### Trabajos a Efectuar

Ajuste de imán del control de acceso en la puerta que da paso a UCI de la 3ra

### Observaciones

Juan mella feliz

Bismarck Carbuccia

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 13/09/2024

**Área Solicitante:** Habitación 417

### Trabajos a Efectuar

Corrección de fuga de agua en la bañera de la habitación 417

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

jose del Carmen

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 13/09/2024

**Área Solicitante:** Habitación 305

### Trabajos a Efectuar

Reparación de mesa de los pacientes comer de la habitación 305

### Observaciones

Luis mejía

juan bautista

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 14/09/2024

**Área Solicitante:** Bloque A de la 3ra

### Trabajos a Efectuar

Instalación de bebedero nuevo en el bloque A de la 3ra

### Observaciones

Juan mella feliz

**Firma del Solicitante**

Samuel Báez

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 14/09/2024

**Área Solicitante:** Patio español

### Trabajos a Efectuar

Instalación de bebedero nuevo en el patio español

### Observaciones

Juan mella feliz

Samuel Báez

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 15/09/2024

**Área Solicitante:** Baño de la 5ta

**Trabajos a Efectuar**

Cambio de inodoro completo en el baño de la 5ta

**Observaciones**

Bismarck Carbuccia Santiago

juan bautista

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 15/09/2024

**Área Solicitante:** UCI de la 4ta

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo al equipo electrocardiograma

### Observaciones

Juan mella feliz

Ricardo delgado

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 16/09/2024

**Área Solicitante:** Reanimación

**Trabajos a Efectuar**

Reposición de oxígeno portátil en el área de reanimación

**Observaciones**

Bismarck Carbuccia Santiago

Porfirio santos

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 16/09/2024

**Área Solicitante:** Área yeso

### Trabajos a Efectuar

Limpieza preventiva de la pileta de residuos en el área de yeso

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

**Firma del Solicitante**

José del Carmen

**Firma del Técnico**





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 17/09/2024

**Área Solicitante:** Odontología

### Trabajos a Efectuar

Cambio de cerradura en el área de odontología

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Gilberto rosario

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 17/09/2024

**Área Solicitante:** Cuarto de bomba

### Trabajos a Efectuar

Instalación de bomba de agua en el cuarto de bomba

### Observaciones

Juan mella feliz

juan bautista

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 20/09/2024

**Área Solicitante:** Quirófano de la 3ra

**Trabajos a Efectuar**

Restauración y pintura de las puerta metálica que dan acceso a quirófano de la 3ra

**Observaciones**

Bismarck Carbuccia Santiago

Alexander Rivas

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:**

20/09/2024

**Área Solicitante:**

Quirófano de la 4ra

### Trabajos a Efectuar

Restauración y pintura de las puerta metálica que dan acceso a quirófano de la 4ta

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Alexander Rivas

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 21/09/2024

**Área Solicitante:** Área de hemodiálisis

### Trabajos a Efectuar

Pintura del área de hemodiálisis

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

Alexander Rivas

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 21/09/2024

**Área Solicitante:** Patio español

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento en el césped y pintura de la fuente en el patio español

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

José del Carmen

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 22/09/2024

**Área Solicitante:** Área de quirófano manejadora  
3ra

**Trabajos a Efectuar**

Mantenimiento preventivo al serpentín y turbina de la manejadoras que suministra quirófano de la 3ra

**Observaciones**

Bismarck Carbuccia Santiago

Carlos herrasme

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 22/09/2024

**Área Solicitante:** Lobby principal

**Trabajos a Efectuar**

Cambio de llave de agua potable en el área del lobby principal

**Observaciones**

Bismarck Carbuccia

**Firma del Solicitante**

José del Carmen

**Firma del Técnico**





**Fecha Realización:** 23/09/2024

**Área Solicitante:** Puerta principal 2do piso

### Trabajos a Efectuar

Pintura de puerta metálica y cambio de Llavin

### Observaciones

Bismarck Carbuccia

Alexander Rivas

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento** DADM-FO-018

Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 23/09/2024

**Área Solicitante:** Patología

### Trabajos a Efectuar

Regulación de temperatura a la nevera #2 de los pacientes fallecidos  
En el área de patología

### Observaciones

Juan mella feliz

Jonathan Pérez

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 23/09/2024

**Área Solicitante:** Baño del lobby principal

### Trabajos a Efectuar

Cambio de valvula de entrada al baño de las mujeres en el lobby principal

### Observaciones

Bismarck Carbuccia Santiago

**Firma del Solicitante**

José del Carmen

**Firma del Técnico**



**Fecha Realización:** 23/09/2024

**Área Solicitante:** Área del Chiller

### Trabajos a Efectuar

Completivo de refrigerante al chiller #2

### Observaciones

Juan mella feliz

Carlos herrasme

**Firma del Solicitante**

**Firma del Técnico**