

FECHA: 23/09/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: Seguimiento de plan de preventivo en el EESS

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Mantenimiento del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora se ha enfocado en cumplir con el plan de Mantenimiento al 100%. El cual tiene como objetivo mantener los equipos en el mejor funcionamiento y aumentar la vida útil de los mismos y de su infraestructura.

OBJETIVO DEL INFORME

Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo, en equipos e infraestructura.

METODOLOGÍA (Si aplica)

En nuestro plan de mantenimiento preventivo y correctivo del presente mes de SEPTIEMBRE plasmamos un total de treinta y una (31) actividades, que incluyen el mantenimiento de los equipos médicos, equipos en los cuartos eléctricos y mantenimiento de infraestructura, algunos de los mantenimientos se han hechos según las incidencias encontradas en el día a día y otra se han hecho según lo estipulado en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo.

DESARROLLO / HALLAZGOS

Los mantenimientos que se han realizado a la fecha son:

Mantenimientos preventivos y Correctivos:

Cambio de T de polietileno a conducto de agua del baño del lobby principal

Cambio de mezcladora de baño de pacientes de consulta

Sustitución de correa a manejadora de patología

Cambio de plafones, pintura y pisos para el área de endoscopia y colonoscopia

Corrección de fuga de agua y cambio de codo al lavamanos de quirófano.

Sustitución de correa de manejadora del 5to piso.

Sustitución de lámpara led al baño de la habitación 406.

Instalación de aire acondicionado en almacén de farmacia.

Sustitución de cable y conectores a electrocauterio de quirófano del tercer piso.

Cambio de juntas de gomas a la compuerta del área de autoclave del 4to nivel.

Cambio de cerradura a puerta de odontología.

Mantenimientos Preventivo

Montura de lámpara anti-insecto en el área del comedor.

Cambio de rodamiento de ascensor de patología

Montura de lámpara anti-insecto en el pasillo de quirófano del tercer piso.

Montura de lámpara anti-insecto en el área de alimentos y bebidas.

Reposición de oxígeno del portátil de cirugía del 4to piso.

Montura de línea eléctrica y tv en las carpas para los turnos de consultas del patio español.

Reposición de sal granulada en el sistema de agua de hemodiálisis.

Limpieza profunda a la manejadora de quirófano del tercer piso.

Limpieza profunda a la manejadora de quirófano del cuarto piso.

Drenaje de agua y engrase al compresor de odontología.

Reposición de oxígeno del portátil de reanimación.

Reposición de oxígeno al portátil de ortopedia del 4to piso.

Sustitución de lámpara led en suministro.

Sustitución de pintura amarilla a blanca a la escalera de emergencia.

Reposición a tanque portátil de oxígeno de quirófano del 4to piso.

Cambio de lámpara led al pasillo que da al patio español.

Mantenimiento a paneles de manejadora del 4to piso.

Fabricación de estructura en cemento en lavandería.

Restauración de pintura a la aspiradora de quirófano de 4to piso.

Tintado de cristales en quirófano de la 4ta.

mantenimiento correctivo a los chiller

mantenimiento preventivo a las manejadoras

A cada una de las incidencias mencionadas, se les dio la correcta solución. Con esto cumplimos con el 100 % de corrección de cada uno de los reportes suscritos.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Hemos implementado un plan de mantenimiento preventivo con la finalidad de aumentar la vida útil de los equipos y corregir los mantenimientos correctivos.

Realizando mantenimientos preventivos a las diferentes maquinarias y equipos de las áreas críticas, esto significa que el nivel de mantenimiento correctivo ha disminuido satisfactoriamente por la actualización y programación de acciones preventivas.

Contamos con técnicos de mantenimiento para cumplir con todas las acciones de lugar ante cualquier situación presentada.

RECOMENDACIONES

Dar seguimiento a todos los materiales solicitados por nuestra gerencia, para seguir implementando un plan de mantenimiento preventivo.

Velar por cumplir rigurosamente con alargar la vida útil de los equipos e infraestructura.

Capacitar y orientar al personal bajo mi dependencia con respecto a la importancia de realizar mantenimientos preventivos en las fechas programadas.

ANEXOS (Si aplica)

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por
(Nombre y apellido)