



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL



Formulario de Reporte

Dirección O Departamento: Servicios Generales/Unidad de Mantenimiento

Fecha: 30/11/2024

Reporte al Seguimiento del Plan anual de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del 2024-HRTQPJB, mes noviembre.

Desarrollo

En camino a terminar este 2024, el departamento de Servicios Generales, con la unidad de Mantenimiento, en busca de la continua mejora, sigue midiendo sus actividades operacionales, a continuación los resultados de dichas actividades a lo largo del mes noviembre, De año en curso.

Vale destacar que la cuadrilla descrita a continuación son los resultados del mes noviembre y una comparativa del mes de octubre.

PROCESOS/AREAS	TIPO DE ACCION		RESULTADO	TOTAL GENERAL	% DE
	CORRECTIVA	PREVENTIVA	TOTAL A OCTUBRE	A NOVIEMBRE	DIFERENCIA
AIRES ACONDICIONADOS	5	2	6	7	17%
DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	21	10	7	31	343%
INFRAESTRUCTURA	24	5	42	29	-31%
INSTALACIONES ELECTRICAS	21	2	25	23	-8%
INSTALACIONES SANITARIAS	29	9	46	38	-17%
TOTAL GENERAL	100	28	126	128	2%

Según la matriz que nace de la Dirección de Infraestructura del SNS, quien establece las políticas de mantenimiento a nuestras unidades de servicio, establece que todos los mantenimiento tanto preventivos como correctivo, están dividido por Procesos, y dentro de esos procesos están las áreas, en tal sentido vemos el cuadro comparativo ve un balance positivo en cuanto las cantidad totales de actividades de mantenimiento mayor a un **2%**, habiendo sido impactado positivamente el aumento de **343%**, las actividades de mantenimiento de equipos médicos junto al **17%**, de las actividades en aire acondicionado.

Sin embargo, no así se lograron avanzar en las diferentes áreas, tales como infraestructuras e instalaciones Eléctricas; es importante aclarar que la reducción del **17%**, en las actividades sanitarias **NO** son realmente negativas, en los meses de septiembre y octubre se desarrollaron muchas actividades correctivas, y preventivas principalmente, en reparación de inodoros, duchas y otras más acciones que dieron como resultado un impacto en la solicitud de servicios de apoyo a las áreas sanitarias.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

Formulario de Reporte

A continuación un cuadro donde se especifica las áreas que fueron impactada en nuestro accionar del mes de noviembre.

PROCESOS/AREAS	TIPO DE ACCION		TOTAL GENERAL
	CORRECTIVA	PREVENTIVA	
AIRES ACONDICIONADOS	5	2	7
CHILLERS	0	1	1
CONGELADOR / CONSERVADOR	2	0	2
MANEJADORAS	3	1	4
EQUIPS MEDICOS E INDUSTRIALES	21	10	31
ASCENSORES	1	0	1
ASPIRACION CENTRAL	1	1	2
AUTO CLAVES	8	1	9
DISPOSITIVOS MEDICOS	7	0	7
LAVADORAS INDUSTRIAL	2	0	2
SISTEMA CONTRA INCENDIO	0	3	3
SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA DE HEMODIALISIS	2	5	7
INFRAESTRUCTURAS	24	5	29
COCINA	1	0	1
MOBILIARIO	15	0	15
PINTURA	1	5	6
PISOS	3	0	3
PUERTAS Y VENTANAS	4	0	4
INSTALACIONES ELECTRICAS	21	2	23
GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA 1825 KL	7	1	8
LUMINARIAS	11	0	11
PANELES ELECTRICOS	1	0	1
TOMACORRIENTES	0	1	1
TRANSFORMADORES	2	0	2
INSTALACIONES SANITARIAS	29	9	38
DUCHAS	2	0	2
FREGADEROS	1	0	1
INODOROS	18	0	18
LAVAMANOS	3	0	3
PILETAS	5	4	9
PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS	0	5	5
TOTAL GENERAL	100	28	128

Hay reconocer que aún hay procesos que deben ser mejorado, como informes anteriores hemos manifestado.

Queda en lo adelante utilizar métodos que aseguren la veracidad, de las acciones medir la calidad de la ejecución del servicios, acompañado con este mismo informe, modificar algunos de las herramientas o/o instrumentos que evidencia la eficiencia en la ejecución, resaltando área , que solicita , área impactada,



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

HOSPITAL
REGIONAL TRAUMATOLÓGICO
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH

Formulario de Reporte

tiempo de ejecución, entre otras oportunidades.

Graficas de las acciones realizadas durante el mes de Noviembre-2024:





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

HOSPITAL
H REGIONAL TRAUMATOLÓGICO
Y QUIRÚRGICO PROF. JUAN BOSCH

Formulario de Reporte



Francisco Castillo
Servicios Generales.





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

01/11/2024

Área Solicitante:

Control eléctrico

Trabajos a Efectuar

- Cambio de transfer de la planta de Emergencia

Observaciones

VISTO

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

05/11/2009

Área Solicitante:

Plombas.

Trabajos a Efectuar

Evaluación y Prevención de plombar.

✓
①

Observaciones

VISTO


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 05-09/11/2024

Área Solicitante: mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- proceso de cambio de planta en horario nocturno 12:00 Am

4 ✓

Observaciones

Vista

Imelda Almonde
Firma del Solicitante

Federico Paredes
Alexander C.R.
Carlos R. Galena
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 06-11-2024

Área Solicitante: Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- proceso de inducción de la planta de orgánica enviada por el Servicio Nacional de Salud (SNS)

Observaciones

Vanessa Almonte

Firma del Solicitante

Federico Zardone
Alfonso E.R.
Carlos R. Malena.

Firma del Técnico

Visto



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento


DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 08-11-2024


Área Solicitante: mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- Recado de los cables URD, antes de crisis de emergencia presentada.



Observaciones



Vanessa Almonte
Firma del Solicitante

Yecenia Perdomo
Alejandra C.R.
Carlos R. Malena.
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 09-11-2024


Área Solicitante: Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- Reemplazo de los cables URD, en compañía de Edmundo.



Observaciones



Edmundo Alvarado
Técnico Período

Alexandra C.N.
Carlos A. Galena

Vanessa Almonte
Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 07/11/2024

Área Solicitante: Resonancia

Trabajos a Efectuar

Solicitamos por favor pasar a revisar la puerta del departamento de resonancia. Parece que uno de los lados esta fuera de sitio y no cierra correctamente, el cristal tiene un roce muy fuerte cada vez que lo cerramos a la fuerza. Gracias de antemano

Observaciones

1
Visto



Dayelly Casado
Firma del Solicitante

Emerson Hernandz
Firma del Técnico

Fecha Realización:

15/11/2024

Área Solicitante:

Emergencia

Trabajos a Efectuar

- 1 - la silla de cura rota
- 2 - de los bancos de los usuarios de Ucid bancos rotos
- 3 - las dos llaves de yeso cambiarla

Observaciones

3

Pedro de la Rosa

Firma del Solicitante

Federico Perdomo

Firma del Técnico

Ambiorix

1 Rango

Carlo R. Malena

VISTO



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

19/10/2021

Área Solicitante:

Mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- Cambio de pintura en el pasillo general del 2^{do} nivel.

Observaciones

Visto

Jonessa Almonte

Firma del Solicitante

Palto / Nando

Firma del Técnico

Fecha Realización: 20-11-2024

Área Solicitante: mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- Desinstalación de los bumpers en el pasillo general. (continuidad)
- Cambio de color de pintura pasillo general 2do nivel.

Observaciones

2
VIST

Yvonne Almonte

Firma del Solicitante

Pablo

Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 20.11.2024

Área Solicitante: mayordomía

Trabajos a Efectuar

intromisión de hombre 2º piso
Baño de Enfermería tapado

Observaciones

VISTO

Arce SP

Firma del Solicitante

Federico Pedronz
Edwin Sidel

Firma del Técnico



Fecha Realización:

20/11/24

Área Solicitante:

consulta

Trabajos a Efectuar

- ① Baño 22 tapas Veton agua
- ② Baño 12 tapas Veton agua
- ③ Baño 114 tapas Muebles } mantenimiento
- ④ Baño enfermera

Observaciones

VISTO

Eduardo Escobar
Firma del Solicitante



Federico Pedraza
Eduardo A. Fidel
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 31-10-2024

Área Solicitante: mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- Soldadura del brazo del RX del arco de imágenes.



Observaciones

Visto

Amara Ahuante
Firma del Solicitante

R. Mario C. Santos
Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 22/11/2024

Área Solicitante: Electrificación

Trabajos a Efectuar

Cambio de líneas de alimentación eléctrica a autocheque.

①

Observaciones

Poco emperaje del dambre Existente.

U15/10

[Firma]
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

21/11/2019

Área Solicitante:

Estabilización

Trabajos a Efectuar

Cambio del contactor de arranque del autoclave.

1

Observaciones

Quemado.

Visto


Firma del Solicitante


Firma del Técnico

Fecha Realización:

04/11/2024

Área Solicitante:

Esterilización

Trabajos a Efectuar

Esterilización


Cambios de valvulas a autochales, consolide

Observaciones

Fallas en el suministro de agua a la caldera o
caudal.



Firma del Solicitante



Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

01/4/2021

Área Solicitante:

Esterilización

Trabajos a Efectuar

Corrección de chequeo y desague de autocheque del equipo.

1

Observaciones

Socio y corrección de partición

disto

Paula Luis

Firma del Solicitante

Manuel Ricardo

Firma del Técnico





Fecha Realización: 03/11/2024

Área Solicitante: Hemodialis


Trabajos a Efectuar

Mantenimiento y Cambio de filtro del sistema de oxigeno.

Observaciones

Solicitud de filtros y sistema.


Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:


14/11/2024

Área Solicitante:

Hemodialisis

Trabajos a Efectuar

Cambios de rodamientos a bombas de suministro de agua a diálisis
- sellos.




Observaciones

Dañado y oxidado.




Firma del Solicitante


Firma del Técnico
Eduardo Arce,
Andrés Jara





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 09/11/24

Área Solicitante: Javerdén

Trabajos a Efectuar

Verificación de Ruido a Secadora

Observaciones

Resuelto

Visto

[Signature]
Firma del Solicitante

[Signature]
Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 11/11/24

Área Solicitante: Parvenderie

Trabajos a Efectuar


Solicitud de cambio de Dusing de Amortiguador de Lavadora Industrial.


Observaciones

VISTO


Firma del Solicitante




Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 30-10-2024

Área Solicitante: mantenimiento

Trabajos a Efectuar

- Reparación de la cerámica del baño de la habitación 115. ✓

Observaciones

- Demonte de la cerámica existente e instalación de la nueva. ✓

Vanessa Almonde

Firma del Solicitante

Juan Hemerson

Firma del Técnico

VISTA



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 07-11-2024

Área Solicitante:

Trabajos a Efectuar

- Reparación de fregadero area de yeso.



Observaciones

Materiales a utilizar ; Codo 2" pvc

Unión 2"

Reducción 2 @ 1/2"

Adaptador 1/2"



Vanda Almonte

Firma del Solicitante

Federico Perdomo
Edgardo A. Fide

Firma del Técnico

Reno Carrota

Visto