

FECHA: 17/12/ 2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital X CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES

Código POA (Si aplica): 4.1.1.4.02

INTRODUCCIÓN

A continuación, le estaremos presentando de forma detalladas los mantenimientos efectuados en este año 2024 en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, los cuales fueron preventivos y trabajados según la programación y dar seguimiento a los equipos para evitar algunas averías que no produzcan daños ni lesiones al usuario en nuestro hospital.

OBJETIVO DEL INFORME

Cumplir y dar seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura de nuestro hospital, para así poder brindar un mejor servicio y para garantizar la seguridad, al cliente, externo e interno.

METODOLOGIA (Si aplica)

Supervisión realizada a los equipos en las diferentes áreas del hospital, verificando funcionalidad de los mismos, dando prioridad a las áreas críticas, además atendiendo a las solicitudes de nuestros colaboradores. Utilizando la Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. XXX-FO-XXX Versión: 01

DESARROLLO / HALLAZGOS

De acuerdo a las 15 acciones en la programación del plan de mantenimiento hemos realizado el 100% de lo programado en el área de mantenimientos en todas las maquinarias, equipos eléctricos e infraestructura, de los cuales podemos mencionar, el mantenimiento e instalación de aires acondicionados, autoclaves, chequeos de plantas eléctricas, chequeo de la electrificación del hospital, chequeos en las llaves, inodoros, fregaderos, entre otros.

Más adelante presentamos la matriz de cumplimiento al plan con relación al mantenimiento de equipos e infraestructura.

RECOMENDACIONES

Continuar con el seguimiento por medio de supervisión de manera, diaria y semanal de la funcionalidad de maquinarias, equipos eléctricos e infraestructura.
Llevar un registro de equipo existente en las diferentes áreas
Coordinar con el área de Activo Fijo para un levantamiento de equipos que ya no tienen uso ni más mantenimiento preventivo.

ANEXOS (Si aplica)


Anexos

Matriz de seguimiento

Fotos

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.


Elaborado por
(Nombre y apellido)



Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
17/DICIEMBRE./2024

Instalación / Maquinaria	Elementos del Equipo a realizar	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimient	Próximo Mantenimient	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Planta Eléctrica Diesel de 1000 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	16/11/2024	16/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
	Tanque de coulant	e) Cambio de aceite.																				
		f) Mantenimiento preventivo en general.																				
Planta Eléctrica Caterpillar de 500 kva	Motor del generador	a) Cambio filtro de aceite.	preventivo	Todo el año	29/10/2024	14/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Subestación eléctrica	Aire (condensador y consola)	a) Mantenimiento y limpieza en general	preventivo	Mensual	12/11/2024	12/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
	Transfer	d) Mantenimiento	preventivo	Mensual	17/10/2024	21/11/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Red eléctrica 1er nivel	Tomacorrietes	b) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento y cambio si se requiere	preventivo	Mensual	8/11/2024	8/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Red eléctrica 2do nivel	Cuartos electricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakes	preventivo	Mensual	14/11/2024	14/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Red eléctrica 3er nivel	Cuartos electricos	a) Inspecciones y Verificación de buen funcionamiento entre breakes	preventivo	Mensual	25/9/2024	25/11/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Ascensor Fuji	Cables tensados	a) Sustitución de cables tensados	Correctivo	Annual	11/11/2024	11/12/2024	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Ascensor	Cables tensados	a) Sustitución de cables tensados	Correctivo	Annual	15/11/2024	15/12/2024	X	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Mantenimiento De	Bloque A	a. Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/9/2024	9/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Mantenimiento De	Bloque B	a) Revestimiento De Paredes	preventivo	Mensual	25/10/2024	25/11/2024	x	X	X			X	X	x	x	X	X	X				
Acondicionador de aire ductable 5 ton R-410	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	15/11/2024	15/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Acondicionador de aire Split de 12-18-24 y 36 Btu	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	13/11/2024	13/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Acondicionador de aire tipo VRF 15 ton R-410	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	6/11/2024	6/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Acondicionador de aire tipo Paquete 10 ton R-410	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	12/11/2024	15/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Aire Acondicionado Mirage 18000btu	Planta Física Bloque A Y B	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Correctivo	Mensual	12/11/2024	15/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				
Ambulancia OJZ-593	Parqueo	Cambio de aceite de motor cada 5000 kilómetros, alineación y balanceo mensual, rotación de llantas, engrase general, cambio de pastillas, cambio de llantas., cambio de líquidos en general, tensión de frenos, engrases de rodamientos, cambio de batería, cambio de bandas. Cambio de pastillas, ajuste de carrocería., cambio de líquidos en general, cambio de correas, sincronización, cambio de discos delanteros. y demás mantenimiento que se requiera anula.	Correctivo	Mensual	12/11/2024	15/12/2024	x	X	X	X	X	X	X	x	x	X	X	X				

Los Mantenimientos correctivos se realizan según demanda





Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES

Código 4.1.1.4.02

Fecha: 17/12/2024





Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES

Código 4.1.1.4.02

Fecha: 17/12/2024





Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES

Código 4.1.1.4.02

Fecha: 17/12/2024

