HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ DE JESÚS JIMENEZ ALMONTE

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

(Fecha: 30- Diciembre-2024.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizado	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
PLANTA ELECTRICA	Nivel de combustible/ funcioanmiento	Fue recargado el tanque de la planta electrica y dos tanque adicionales con 110 galones de Gasoil. Inspeccion diaria	Preventivo	Mensual	12/2/2024	1/2/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
BLOQUE QUIRURGICO/ AUTOCLAVE	Reparacion de claves, termostato, sensor	Se cambiaron cables, termostato, sensor de la puerta	Correctivo	semestral	12/11/2024	6/11/2025												x	
BLOQUE QUIRURGICO/ QUIROFANO 1 LAMPARA SATELITAL	Revision de luz	Chequeo y funcionamiento de encenido de la luz	Preventivo	semestral	12/11/2024	6/11/2025												x	
BLOQUE QUIRURGICO/ QUIROFANO 1 MAQUINA DE ANESTECIA	Revision de funcionamiento	Chequeo y funcionamiento	Preventivo	semestral	12/11/2024	6/11/2025												x	
BLOQUE QUIRURGICO/ SALA DE PARTO	Revision de lampara no enciende	Cambio bombillo a la lampara satelital	Correctivo	semestral	12/11/2024	6/11/2025												x	
SONOGRAFIA/SONOGRAFO	Printer	Revision de la impresión del printer	Preventivo	semestral	12/11/2024	6/11/2025						x			x		x	x	
ODONTOLOGIA/AUTOCLAVES	Piezas/ funcionamiento	Se le cambio la resistencia al autoclave crema, revision del blanco con verde	Correctivo/preventivo	Semestral	12/17/2024	6/17/2025												x	
SALA ESPERA CONSULTA/ BANCADAS	ASCIENTOS BANCADAS TIPO AEROPUERTO	Fue reparado el brazo de un asciento tipo aeropuerto	Correctivo	trimestarl	12/16/2024	3/16/2025												x	
Ascensor	Mantenimeinto preventivo/ funcionamiento	Cambio ventilador	Correctivo/preventivo	Mensual	12/26/2024	1/25/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
BAÑO SALA INTERNAMIENTO 6	LAVAMANOS	Repracion de la llave del lavamanos rota	Correctivo	Semestral	12/17/2024	6/17/2025												x	
TRIAGE/BAÑO	LAVAMANOS	Instlacion de nueva llave	Correctivo	Semestral	12/17/2024	6/17/2025												x	
COCINA/FREGADERO	BOQUILLA DE DESAGUE	Se instalo boquilla de desague buena	Correctivo	trimestarl	12/18/2024	3/18/2025												x	
CUARTO BOMBA DE AGUA	Tanque, revisar fuga	Instalo tanque nuevo en sustituciond e viejo roto	Correctivo	Semestral	12/26/2024	6/25/2025												x	
LAVANDERIA/FREGADERO	LLAVES	Cambio llave corrida a uno de los fregaderos	Correctivo	Bimensual	12/18/2024	2/18/2025												x	
CISTERNA	Dosificacion de cloro	Se coloco dosificacion de cloro a la cisterna	Preventivo	Mensual	12/30/2024	1/8/2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
AIRE ACONDICIONADO PISOCLOGIA SAI	Mantenimiento preventivo.limpieza de filtros	Limpieza de filtros	Preventivo	Bimensual	12/27/2024	2/25/2025					x							x	