SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

enero-diciembre 2025

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Unidad de aire acondicionado	limpieza filtros de pelusa	lavado y limpieza	preventivo	mensual	10/23/2024														
Unidad de aire acondicionado	evaporador	lavado y limpieza	preventivo	mensual	10/23/2024														
Laringoscopio UCI Green Line	probar iluminación	limpieza y prueba	preventivo	trimestral	10/23/2024														
Toma vacuna sala 1	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	10/23/2024														
Toma vacuna sala 2	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	10/23/2024														
Toma vacuna sala 3	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	10/23/2024														
Tomas vacuna sala 4	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	10/23/2024														
Toma vacuna sala 6	válvula check	desmonte y limpieza	correctivo	semestral	10/23/2024														
Lámpara de cirugía sala #1	rodamientos , iluminación	ajuste , prueba eléctrica	preventivo	semestral	10/23/2024														
Lámpara de cirugía sala # 2	rodamientos , iluminación	ajuste , prueba eléctrica	preventivo	semestral	10/23/2024														
Lámpara de cirugía sala #6	rodamientos , iluminación	ajuste , prueba eléctrica	preventivo	semestral	10/23/2024														
Ascensores	limpieza ,inspección	inspección	preventivo	semestral	10/23/2024														
Aire AC. Farmacia, cuarto frio	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	10/23/2024														
Ac cocina y despensa	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	10/23/2024														
AC. Salón	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	10/23/2024														
AC. Odontología	limpieza filtros	verificación	preventivo	semestral	10/23/2024														
Vent. Drager k0063	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	4/24/2025														
Vent. Drager k0078	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	4/24/2025														
Vent. Drager ll0268	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	4/24/2025														
Vent. Drager k0050	sensor de flujo	calibración	correctivo	semestral	4/24/2025														
Mesa cirugía. #4	problemas tarjeta	reparación control	correctivo	anual	4/14/2025														
Ascensores	limpieza	inspección	preventivo	mensual															
Ac., ala norte , sur y este	limpieza	revisión	preventivo	mensual	11/18/2024														
Ac., farmacia, bloke central	limpieza	revisión	preventivo	mensual	11/18/2024														
Cisterna	lavado	drenaje	preventivo	trimestral	11/21/2024														
Parqueo y jardinería	limpieza y deshierbe	limp. Hidrantes	preventivo	trimestral	11/19/2024														
Puertas principales	limp. Y engrase	revisar partes móviles	preventivo	mensual	12/19/2024														
Ac., farmacia, cuarto frio	nivel de temp	higienizar	preventivo	mensual	1/15/2025														
Ac. , cocina y cuarto frio	nivel de temp	higienizar	preventivo	mensual	12/22/2024														
Cuarto eléctrico y esc. Emer	velicación	evaluación visual	preventivo	mensual	11/5/2024														
Ac. , odontología	limpieza	filtro	trimestral	mensual	1/10/2025														
Ac., salón conferencia	limpieza	filtro	preventivo	mensual	12/23/2024														
Limpieza de cisterna general	drenado	lavado de superficie	preventivo	mensual	2/23/2025														
Ac, cafetería y archivo	filtro	limpieza	preventivo	mensual	11/13/2024														
Estufas y marmitas cocina	quemadores	limpieza ,revisión	correctivo	mensual	2/7/2024														
Ups, central	estado baterías	limpieza ,revisión	preventivo	trimestral															
Ups, tomografía	estado baterías	limp. Revisión	preventivo	trimestral	9/20/2024														
Ups resonancia	estado baterías	limpieza ,revisión	preventivo	trimestral															
Ups edificio de consulta	estado baterías	limp, revisión	preventivo	trimestral															
Ac, farmacia alto costo	filtros	limp. Revisión	preventivo	mensual	11/28/2024														
Ac, consulta	filtros	limp, revisión	preventivo	mensual	11/28/2024														
Cuartos fríos cocina	filtros	higienizar	preventivo	mensual	10/28/2024														
Cauterio dre, 3000 sala #1	uso	calibración	preventivo	semestral	11/9/2024														
Cauterio dre, 3000 sala #2	uso	calibración	correctivo	semestral	11/5/2024														
Cauterio dre, 3000 sala #3	uso	calibración	preventivo	semestral	11/9/2024														
Cauterio dre, 3000 sala #4	uso	calibración	preventivo	semestral	11/7/2024														
Cauterio dre, 3000 sala #5	uso	calibración	preventivo	semestral	11/8/2024														
Cauterio dre, 3000 sala #6	uso	calibración	preventivo	semestral															
Cauterio dre, 3000 sala #7	uso	calibración	preventivo	semestral	11/4/2024														
Cauterio dre, 3000 sala #9	uso	calibración	preventivo	semestral	11/5/2024														
Cauterio dre, 3000 sala #10	uso	calibración	preventivo	semestral	11/6/2024														
Mesa cirugía torinio 3000	control y tarjeta	reaparición	correctivo	trimestral	11/11/2024														
Bomba de vacío uci	cambio lubricante	mant. Inspección	correctivo	semestral	11/11/2024														

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comp. Aire odontología	filtros	limpieza	preventivo	mensual	12/14/2024														
Tomógrafo mx 16 no.1	calibración	lim. Disco,	preventivo	semestral	11/23/2024														
Tomógrafo mx 16 no 2	calibración	limp. Disco	preventivo	semestral	11/20/2024														
Resonador magnético	inspección	nivel helio, shiller	preventivo	semestral	11/12/2024														
Brazo en c philips	limpieza	memoria	correctivo	semestral	11/15/2024														
Brazo en c , zhien siemens	limpieza	memoria	correctivo	semestral	11/25/2024														
Unidad de rayos x #2 joumong	limpieza	memoria	preventivo	semestral	11/20/2024														
Unidad de rayos x #1 joumong	limpieza	memoria	preventivo	semestral	11/15/2024														
Rayos x portátil topaz uci	limpieza	memoria	preventivo	semestral	11/25/2024														
Rayos x portátil topaz	limpieza	memoria	preventivo	semestral	11/20/2024														
Cuarto frio	limpieza	revisión	preventivo	semestral	11/25/2024														
maquina de hielo cocina	limpieza	revisión	preventivo	semestral	11/20/2024														
Lavadora	revisión	cambio de correa	preventivo	mensual	11/25/2024														
Plancha	limpieza	cambiar trampa de vapor	preventivo	mensual	11/25/2024														
Extractor de grasa	limpieza	Cambiar filtro	preventivo	mensual	11/20/2024														
Campana cocina	limpieza	Desengrasar	preventivo	mensual	11/25/2024														
Caja de breaken 7mo piso	limpieza	revisión	preventivo	mensual	11/25/2024														
felpa sistema de osmosis hemodialis	revisión	Cambio	preventivo	trimestral	11/11/2024														
puerta de consulta	revisión	Lubricacion	preventivo	semestral	11/12/2024														
Puertas de las entradas	limpieza	Lubricacion	preventivo	semestral	11/12/2024														
Impresora	revisión	calibración	preventivo	mensual	11/25/2024														
computadora	limpieza	revisión	preventivo	mensual	11/25/2024														
Equipos de red	limpieza de registro	actualizacion	preventivo	mensual	11/25/2024														