


HOSPITAL PROVINCIAL BELLA VISTA




Reporte de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

El presente reporte muestra las imágenes necesarias para comprobar y validar que los deberes y servicios requeridos para el mes de enero 2025 fueron realizados con éxito.

➤ Alumbrado Interno y Externo del Centro



➤ Mantenimiento de plomería



➤ Lavado de Tinacos y Cisterna



➤ Clorificación de agua




Mantenimiento de Abanicos



➤ Instalación de bases y colocación de extintores



➤ **Supervisión General (visual)**



Mantenimiento a Planta eléctrica



➤ Mantenimiento de redes:




Fecha: 17 de Enero 2025

 Área Solicitante: Patio
Descripción de Trabajo a Efectuar

- Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Externo e interno del Hospital.
- interno area:*
- Se Sustituyeron Bombillas LED Philips en Zlotroc #1
 - Sustitui Bombilla en Servicio al Cliente
 - " " " " en Radiografía
 - " " " " en Pasillo Rampe #1 y #2
 - Se Sustituyeron Bombilla en Exterior #2

<u>erson amor</u>		<u>17 de Enero 2025</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud


<u>Fernando</u>		<u>20 de Enero 2025</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha: 17 de Enero 2025

 Área Solicitante: Patio
Descripción de Trabajo a Efectuar

- Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Externo e interno del Hospital.
- interno area:
- Se sustituyeron Bombillas LED Philips en Electro #1
 - Sustitui Bombilla en Servicio al Cliente
 - " " " " en Radiografía
 - " " " " en Pasillo Rampe #1 y #2
 - Se sustituyeron Bombilla en Exterior #2

<u>erson amor</u>		<u>17 de Enero 2025</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Fernando</u>		<u>20 de Enero 2025</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Fecha: 17 Enero 2025

Área Solicitante: Intervención

Descripción de Trabajo a Efectuar

Mantenimiento preventivo de Abanicos KDK y Ventiladores.
En el Área de Enfermería: Habitaciones.

Áreas:

- Habitación mujer, Ventiladores
- Post Quirúrgico Hombre
- Post Quirúrgico mujer
- Pediatría Varones
- Pediatría Hembras
- Habitación
- Sala de Espera

Mantenimiento preventivo a Abanicos del Área de Emergencia, Consultorios y Área de espera PISO #01

<p><u>[Firma]</u> Nombre del Solicitante</p>	<p><u>[Firma]</u> Firma Solicitante</p>	<p><u>16 Enero 2025</u> Fecha de la Solicitud</p>
--	---	---

<p><u>[Firma]</u> Nombre del Técnico</p>	<p><u>[Firma]</u> Firma del Técnico</p>	<p><u>17 de Enero 2025</u> Fecha Término de Trabajo</p>
--	---	---

Fecha: 14 de enero 2025

Área Solicitante: Externo

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Mantenimiento Preventivo de planta eléctrica.
- Chequeo de H²O del Radiador, se completo lo faltante 1/2 litro.
- Chequeo de Aceite, me aseguro de que la batería Estuviera cargando
- Cabedo Externo de la planta.

<u>Dionisio</u>	<u>[Firma]</u>	<u>14 de Enero 2025</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>14 Enero 2025</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

