

**MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.**

(Fecha: 31-Enero-2025.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Máquina de de química BS-200	Partes mecanicas, discos, aguja, mezclador, pozos	Realizo mant. Preventivo, lubricacion de partes mecanicas, limpieza de disco de reaccion, aguja, mezclador y pozos de lavado, cambio de CPU con cambio de disco duro, e inicializacion mecanica, prueba con páciente.	Preventivo	Semestral	1/24/2025	JULIO 2025.	1									X						Estado actual óptimo, se esta gestionando el cambio de la misma
Emergencia/ Cama posicion Cubiculo RCP	ruedas	Cambio de rueda doblada, y reparacion de otra.	Correctivo	Semestral	1/8/2025	JULIO 2025.	1									X						
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU FACTURACION/ SOTANO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/7/2025	MARZO 2025.	1			X			X			X			X			
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM SONOGRAFIA /SOTANO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/7/2025	MARZO 2025.	1			X			X			X			X			
AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU TGM RAYOS X/ SOTANO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/7/2025	MARZO 2025.	1					X				X				X		
AIRE ACONDICIONADO 9,000 BTU OFICINA RAYOS X / SOTANO	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/7/2025	MARZO 2025.	1			X			X			X			X			
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU TGM/ SAI	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/7/2025	MARZO 2025.	1			X			X			X			X			
AIRE ACONDICIONADO /EKG	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/7/2025	MARZO 2025.	1			X			X			X			X			
AIRE ACONDICIONADO ALMACEN	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/13/2025	MARZO 2025.	1			X			X			X			X			
AIRE ACONDICIONADO PATLOGIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/13/2025	MARZO 2025.	1			X			X			X			X			
AIRE ACONDICIONADO TRIAGE	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/13/2025	MARZO 2025.	1			X			X			X			X			
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU INTERNAMIENTO PEDIATRIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico. Cambio breaker	Preventivo/Correctivo	Bimensual	1/13/2025	MARZO 2025.	1			X			X			X			X			
AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU CONFORSTAR ODONTOLOGIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/13/2025	MARZO 2025.	1			X			X			X			X			
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU ODONTOLOGIA PISO TECHO TGM	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/13/2025	MARZO 2025.	1			X			X			X			X			
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU AIR CONTROL ODONTOLOGIA	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaker	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/13/2025	MARZO 2025.	1			X			X			X			X			

AIRE ACONDICIONADO CONSULTORIO 1	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/16/2025	MARZO 2025.	1		X	X	X	X	X	X	X		
AIRE ACONDICIONADO CONSULTORIO 2	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/16/2025	MARZO 2025.	1		X	X	X	X	X	X	X		
AIRE ACONDICIONADO CONSULTORIO 3	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/16/2025	MARZO 2025.	1		X	X	X	X	X	X	X		
AIRE ACONDICIONADO CONSULTORIO 4	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/16/2025	MARZO 2025.	1		X	X	X	X	X	X	X		
AIRE ACONDICIONADO CONSULTORIO 5	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/16/2025	MARZO 2025.	1		X	X	X	X	X	X	X		
AIRE ACONDICIONADO CONSULTORIO 6	Filtros, drenajes, niveles de gas refrigerante, contactor condensador y breaket	Limpieza de filtros, revision de drenaje, estado de contactor, breaker y nivel de gas refrigerante y abanico	Preventivo	Bimensual	1/16/2025	MARZO 2025.	1		X	X	X	X	X	X	X		
ODONTOLOGIA/ TECHO	Lamparas led	Se cambiaron 2 lamparas led quemadas	Correctivo	Anual	1/23/2025	JULIO 2025.	1					X					
BAÑOS/LAVAMANOS, baño triage, baño sotano, baño bloque quirurgico	GRIFOS, Cubre faltas	Cambio de grifos, instalacion de cubrefaltas	Correctivo	Semestral	1/23/2025	JULIO 2025.	1					X					
INTERNAMIENTO / EMERGENCIA, SOTANO, FARMACIA/ TIC TAC, TOMA CORRIENTES Y ZOCALO	TIC TAC, TOMA CORRIENTE Y ZOCALO	Cambio	Correctivo	Semestral	1/27/2025	JULIO 2025.	1					X					
ASCENSOR	Inspección	Revision mecanina. En espera de las piezas de repuesto	Preventivo	Mensual	1/28/2025	2/25/2025	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PLANTA ELECTRICA 100KVA	Inspección diaria	Realizo inspección diaria a planta electrica con el formulario indicado	Preventivo	Mensual	1/31/2025	2/28/2025	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INVERSOR	Inspección diaria	Realizo inspección diaria a planta electrica con el formulario indicado	Preventivo	Mensual	1/31/2025	2/28/2025	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CISTERNA	Estado de cloro , valvula, limpieza	Revisar funcionamiento de valvulas y dosificacion de cloro	Preventivo	Mensual	1/31/2025	2/28/2025	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BEBEDERO / ODONTOLOGIA	Funcionamiento	se cambio condensador, refrigerante, compresor	Correctivo	Semestral	1/23/2025	JULIO 2025.	1					X					