

Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

(Fecha: 1-enero-2025.)

Nombre del Establecimiento: Hospital Municipal Pepillo Salcedo

Instalación / Maquinaria	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
Planta Física	Área de desechos solidos	Limpieza	correctivo	Mensual	1/5/2025	2/5/2025	X																		
Equipos	Bomba de agua	Reparación de parte electria	Correctivo	Semestral	1/15/2025	7/15/2025	X																		
Planta Física	Aspecto pintura parte interna	pintura de pasillos y parte externa	correctivo	Annual	1/25/2025	1/25/2026	X																		
instalaciones Sanitarias	Lavamanos	Reparación y montado de llave y sifón diferentes areas	Correctivo	Semestral	1/18/2025	7/18/2025	X																		
Planta Física	Filtraciones	Reparación de filtración exterior área de emergencia	Correctivo	mensual	1/20/2025	2/20/2025	X																		
Instalaciones eléctricas	Luminarias Internas	Colocación de luces en internamientos	correctivo	Mensual	1/25/2025	30-02-2025	X																		
Instalaciones Sanitarias	Sistema de almacenamiento de agua (Cisterna)	Suministro de cloro	Preventivo	Mensual	1/20/2025	2/20/2025	X																		
Equipos	Unidad de aire Acondicionado	Reparación unidad de aires a condicionado	correctivo	Semestral	1/15/2025	7/15/2025	X																		
Instalaciones eléctricas	Area de camara	Reparacion de sistema de internet	correctivo	Mensual	1/12/2025	2/12/2025	X																		
Instalaciones eléctricas	Abanicos	Colocacion de 4 abanicos abitacion 4 y 5	correctivo		1/25/2025		X																		
Otros	Jardinería	Desyerbe del patio	correctivo	Mensual	1/20/2025	2/20/2025	X																		
Equipos	Bomba de agua	Reparación de parte electria	Correctivo	Semestral	1/15/2025	8/15/2025			X																
Equipos	Unidad de aire Acondicionado	Suministro de refrigerantes	correctivo	Semestral	2/10/2025	8/10/2025			X																
Equipos	Unidad de aire Acondicionado	Reparacion de fugas	correctivo	Semestral	2/8/2025	8/8/2025			X																
Equipos	Unidad de aire Acondicionado	Mantenimiento general	correctivo	Semestral	2/12/2025	8/12/2025			X																
instalaciones Sanitarias	Lavamanos	Reparación y montado de llave y sifón areas de enfermeria	Correctivo	Semestral	2/13/2025	8/13/2025			X																
Equipos	Unidad de aire Acondicionado	Limpieza de Cassettes	correctivo	Semestral	2/18/2025	8/18/2025			X																
Equipos	Unidad de aire Acondicionado	Montado de unidad de aires a condicionado Split	correctivo	Semestral	2/18/2025	8/18/2025			X																
Instalaciones eléctricas	Luminarias Internas	Colocación de luces en internamientos	correctivo	Mensual	2/25/2025	3/25/2025			X																



HOSPITAL MUNICIPAL
PEPILLO SALCEDO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EES actividad
HMPS-4.1.1.7.02
Fotos

Fecha

4 de Marzo del 2025

SUMINISTRO DE REFRIGERANTE UNIDAD DE AIRES A CONDICIONADO



MANTENIMIENTO UNIDAD DE AIREA A CONDICIONADO DEL AREA DE EMERGENCIA



REPARACION DE FUGAS EN UNIDAD DE AIRES A CONDICIONADO AREA DE LABORATORIO E INTERNAMIENTO



Reparacion de lavamanos del area de enfermeria



Limpieza de unidades de aires a condicionado



Colocacion de aires a condicionado split area del crue

REPARACION Y LIMPIESA DE AUTOCLAVE INDUSTRIAL



Mantenimiento unidad de airea a condicionado zona de internamiento



HOSPITAL MUNICIPAL
PEPILLO SALCEDO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EES actividad
HMPS-4.1.1.7.02
Fotos

Fecha

4 de Marzo del 2025

SUMINISTRO DE
REFRIGERANTE
UNIDAD DE AIRES A
CONDICIONADO



05/02/2025 13:02



Reparacion parte electrica
area de bomba de agua

05/02/2025 13:02



Reparacion y limpieza de luces del area d cosina

REDMI NOTE 11 PRO 5G

13/02/2025 09:02

