



CONTROL DE CAMPANAS DE EXTRACCION

Fecha: 23/1/2009

Hora: 10:30 am

ÁREA:		
CAMPANA #1 Teñidor Automático	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS
1	Verificar el correcto funcionamiento del ventilador	✓
2	Verificación de ductería	✓
3	Limpieza de filtro de línea	✓
CAMPANA #2 Procesador de Tejidos	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS
1	Verificar el correcto funcionamiento del ventilador	✓
2	Verificación de ductería	✓
3	Limpieza de filtro de línea	✓
CAMPANA #3 Macroscópica	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS
1	Verificar el correcto funcionamiento del ventilador	✓
2	Verificación de ductería	✓
3	Limpieza de filtro de línea	✓
OBSERVACIONES:		

Elaborado por:

Técnico de mantenimiento: Nombre y Firma

Revisado por:

Raúl M. Pagan

Supervisor: Nombre y Firma

INSTRUCTIVO

1. Verificar el correcto funcionamiento del ventilador. El técnico deberá verificar que el ventilador esté funcionando correctamente y que tenga los Pies Cúbicos por Minutos (CFM) necesarios.
2. Verificación de ductería. Verificar que la línea de ductería no tenga escape.