



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario Inspección de Infraestructura Física
DADM-FO-008 Versión: 02
Fecha de aprobación: 17/01/2019

Lugar de destino:	Hospital V. Hugo	Fecha de visita:	14 de mayo 2019
Personal visitante:	Felipe de la Cruz	Propósito de la asignación:	Mantenimiento P.C.

De la estructura:			
No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación
1	Filtraciones	C	N/A
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	C	Todo lo ver
3	Terminación de paredes, Pañete	C	Todo lo ver
4	Presencia de insectos en edificación	N/C	General
5	Terminación de Techos	C	General
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	C	N/A
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	C	General
8	Funcionamiento planta eléctrica	C	General
9	Funcionamiento de UPS	C	General
10	Terminación general de piso	C	General
11	Espacio que cumple con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	C	General
12	Señalización institucional	C	General
13	Señalización Ruta de evacuación	C	General
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	C	General
15	Disponibilidad de Parques	C	General
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	N/C	General
17	Revisión de Líquidos en Equipos de Aires Acondicionados	C	General
18	Revisión de Sistema de Cámaras	C	General
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	C	General
20	Terminación de Muebles	C	General
21	Preinstalados en Melamina	C	General
22	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	C	General
23	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	N/C	General
24	Revisión de Aplicación de Aseptico	C	General
25	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	C	General
26	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	C	General
27	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	C	General
28	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	C	General
29	Revisión de Salida de Gases	C	General
30	Revisión de Caseta de Gases	C	General
31	Revisión de Data	C	General
32	Condiciones Salas de Espera	C	General
33	Condiciones Baños	C	General
34	Limpieza Continua	C	General
35	Áreas Exteriores	C	General



Mendoza



DADM-FO-016 Versión: 01

Fecha de aprobación: 17/01/2019

Imágenes	Sillas secretariales	C	Buen estado
	Escritorios	C	
	Bancadas	C	
Esterilización	Sillas secretariales	C	
	Mesas de Comer	C	
	Sillon Acompañante	C	
Internamiento	Mesa de Noche	C	Buen estado
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Laboratorio	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Neonatología, UCIN	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Quirófanos/ Partos	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Emergencia	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	C	Buen estado
	Sillas secretariales	C	
	Sillas	C	
Odontología	Mesas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Cocina	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	
Consultorios	Bancadas	C	
	Sillas secretariales	C	
	Escritorios	C	









SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Febrero/2025

Inventario de Repuestos y Accesorios de Equipos
DADM-FO-022 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

No.	Descripción (Código, Catálogo o Serie)	Datos del Equipo	Cant.	Departamento
1	STANLEY	DESTORNILLADOR	5	
2	TRUPER	CALADORA	1	
3	MAKITA	TALADRO	1	
4	STANLEY	LLAVE DE TILSON #24	1	
5	LLAVE	LLAVE DE TILSON #36	3	
6	MILWAKEE	PULIDORA	2	
7	DEWALT	PULIDORA	2	
8	TRUPER	CORTADORA DE CERAMICA	1	
9	STANLEY	CIERRA DE CORTAR MADERA	1	
10	DURO PRO	CAJA DE HERRAMIENTA 165 P	1	
11	MILWAKEE	TALADRO INHALAMBRICO	1	
12	TOTAL	TALADRO MARTILLO	2	
13	TRUPER	CINTA PARA CABLEADO	1	
14	TRUPER	CINTA DE DESTAPAR INODORO	2	
15	TRUPER	REMACHADORA	2	
16	TRUPER	TUERA DE CORTAR TUBO PVC	2	
17	LLAVE	LLAVE DE TILSON #24	1	
18	LLAVE	LLAVE AJUSTABLE 250 ML.	2	
19	ALICATE	ALICATE PICO DE COTORRA	2	
20	LLAVE	AJUSTABLE DE 300 ML	1	
21	TRUPER	JUGO SACA BOCADO	1	
22	TRUPER	CINTA METRICA DE 3 METRO	2	
23	TRUPER	CINTA METRICA DE 3 METRO	2	
24	TRUPER	PINZA DE CORTE	1	
25	TRUPER	PINZA ELECTRICA	2	
26	TRUPER	SERRUCHO DE CORTAR MADERA	1	
27	TRUPER	DETORNILLADORE ESTRIA	5	
28	STANLEY	MAQUINA SOLDADORA	1	
29	ELITE	MAQUINA DE OZONO	2	
30	KARCHER	EQUIPO DE ACETILENO C.	1	
31	KARCHER	MAQUINA DE LAVAR A PRESIÓN	2	
32	POWER	MAQUINA DE LAVAR A PRESION 270	1	
33	TRUPER	PATA DE CABRA	1	
34	TRUPER	BARA DE TUMBAR CUTAO	1	
35	TRUPER	JUEGO DE MANGUERA DE AIRE	2	
36	TRUPER	LINTERNA	3	
37	TRUPER	EXTRACTOR DE 300 MIL	1	



[Handwritten signature]

Fecha Realización: Febrero/2025

Rutina De Mantenimiento Preventivo				Observaciones
1	2	3		
✓			Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.	
✓			Efectuar limpieza integral externa del equipo.	
✓			Inspeccionar externamente el equipo.	
✓			Inspeccionar Electrodo pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recamara.	
✓			Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.	
✓			Verificar el valor de la temperatura de la recamara.	
✓			Verificar el sistema de alarma.	
✓			Realizar ciclos de modelos de operaciones.	

Firma del Técnico: [Firma]

HOSPITAL PELLERICO
MANTENIMIENTO DE GASES
DR. H. P. MENDOZA