

# REPORTE DE EVIDENCIAS DE TRABAJOS RELIZADOS

ENERO/MARZO 2025


## ENERO

Se cambió lámpara de parqueo (Luminarias externas)



## ENERO

Se cambiaron mezcladoras de lavamanos en el comedor (Mantenimiento Correctivo)



**ENERO (Luminarias internas)**

**Se instalaron luces de emergencia en los quirófanos de cirugía.**



**ENERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se fijó brazo hidráulico en puerta de entrada a emergencias.**



**ENERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se cambió 2 mezcladoras de lavamanos en el comedor.**



**ENERO (Instructores eléctricos)**

**Se abasteció de combustible el generador de emergencia (planta de emergencia)**



**ENERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se repararon reguladores de oxígeno.**



**ENERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se cambió mezcladora de lavamanos en baño de emergencia.**



**ENERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se cambió llave de chorro corto de limpieza pasillo de medicina interna.**



**ENERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se cambiaron los terminales en resistencia de secadora de ropa de lavandería.**



**ENERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se cambió mezcladora de fregadero en la cocina.**



**ENERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se desmonto el tanque de grupo de presión y se conectó directo.**



**ENERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se cambió aceite y filtros al generador de emergencia (PLANTA ELECTRICA)**



## **ENERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se cambió interruptor flotante bomba de sumergible.**



## **FEBRERO (Parqueo y aceras)**

**Se construyeron pilotillos para división y señalización de parqueos.**



## **FEBRERO (Parqueos y aceras)**

**Se construyeron pilotillos para división y señalización de parqueos.**



**FEBRERO (Equipo de cocina)**

**Se movió de lugar el tanque de gas GLP de la cocina (se subió al techo)**



**FEBRERO (Equipo de cocina)**

**Se cambió toda la tubería de gas GLP de cocina.**



**FEBRERO (Mantenimiento preventivo de mobiliarios)**

**Se cambiaron las gomas al carrito montacargas de farmacia.**



**FEBRERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Reparación silla de rueda.**



**FEBRERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se cambió mezcladora de lavamanos en sala de espera de laboratorio.**



**FEBRERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se armaron 13 pie de suero para área de emergencia.**



**FEBRERO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se dio mantenimiento al aire acondicionado de estadística.**



**MARZO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se limpiaron todos los filtros de los aires de medicina interna.**



**MARZO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se limpiaron todos los filtros de los aires de internamiento de pediatría.**



**MARZO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se pintó el pasillo de entrada a medicina interna que tenían filtraciones.**



**MARZO (Mantenimiento instructores eléctricos)**

**Se abasteció de combustible el generador de emergencia (PLANTA ELECTRICA).**



**MARZO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se reparó cama de cirugía en sala de parto (se cambiaron fisibles).**



**MARZO (Mantenimiento Correctivo)**

**Se armaron 6 pies de suero para sala de cirugía.**

