

Programación de Mantenimiento para Febrero 2025

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
sala 201 internamiento	Aire acondicionado	Cambio de contactor 24v	Vegazo
oficina Dirección	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Vegazo
secretaria Dirección	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Vegazo
farmacia internamiento	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Vegazo
caja #16 facturación	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Vegazo
lavandería	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Vegazo
sala de emergencias	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Jonathan
oficina enc. Emergencia	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Jonathan
oficina de seguridad	Mantenimiento condesa,	Manteni.y limpieza de filtro	Jonathan
urinaria laboratorio	Mantenimiento condesa,	reparación condesadora	Vegazo
urinaria laboratorio	Mantenimiento condesa,	cambio unidad condesadora	Vegazo
almacén de suministro	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Vegazo
sala 200 internamiento	nueva unidad Aire acondicionado	instalacion nueva unidad	Jonathan
atención al usuario	Mantenimiento condesa,	cambio capacitor de fan 3.5mf	Vegazo
cocina laboratorio	reparación unidad condesa,	cambio capacitor de fan 7.5mf	Vegazo
psicología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
compras	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
administración	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
resección RRHH	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
laparoscopia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
contabilidad	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
internamiento sala 208	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
procesamiento de muestra	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
inmunoserologia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
toma de muestras	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran

Programación de Mantenimiento para Febrero 2025

entrega de resultado laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
pediatría	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
consulta medica	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
inflamatoria	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
epidemiología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
facturación puerta#8	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
resídete médicos	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
patología procedimiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
patología microscopio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
estación de enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
internamiento sala 08	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
nutrición	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
vestidor de enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
archivo clínico	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
activo fijo	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
tecnología servidor	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
tecnología oficina	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
despensa	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
OAI	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
Enseñanza, hostelería	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
microbiología laboratorio	frezer	reparación cambio relay	Vegazo
pasillo primer nivel	abanicos de techo	cambio de 9 aspas nueva	Julio Duran
pasillo primer nivel	abanicos de techo	reparación y mantenimiento	Julio Duran
pasillo primer nivel	difusores de lámpara	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
pasillo laboratorio	frezer	reemplazo de línea de compre quemada	Vegazo
cocina	carrito	mantenimiento	Esteban

Programación de Mantenimiento para Febrero 2025

consulta medica	cortinas	cambio de cortinas	Julio Duran
Centro	ascensor	mantenimiento	Esteban
baño pasillo primer nivel	baño	cambio de perita	Oscar Luis
UCI internamiento	lavamanos	cambio de llave angular	Oscar Luis
baño pasillo dama primer nivel	baño	cambio de balacin	Oscar Luis
baño dirección	baño	cambio rejilla de piso	Oscar Luis
Frente a emergencias	línea de agua	reparación de fuga	Oscar Luis
cocina	fregadero	reparación de fuga	Oscar Luis
techo del centro	tinacos línea	cambio de bomba tanque inodoro	Oscar Luis
baño empleado	pileta	destape de obstrucción	Oscar Luis
baño de enfermería	lavamanos	cambio de llave phun boton	Oscar Luis
baño empleado seminario	lavamanos	cambio de llave phun boton	Oscar Luis
baño patología	lavamanos	cambio de llave phun boton	Oscar Luis
cocina	fregadero	reparación de llave angula	Oscar Luis
hepatología	lavamanos	destape obstrucción en taponamiento	Oscar Luis
residente medico	líneas sanitarias	destape y corrección	Oscar Luis
residente medico	baño	monte y desmonte	Oscar Luis
residente medico	lavamanos	monte y desmonte	Oscar Luis
patio manteniendo	registro	destape y corrección	Oscar Luis
patología	baño	cambio de balancín	Oscar Luis
baño endoscopia	baño	cambio de tapa tipo enlongada	Oscar Luis
baño de endoscopia	lavamanos	cambio de llave phun boton	Oscar Luis
baño pasillo primer nivel	baño	cambio de perita	Oscar Luis
baño consulta medica	baño	cambio de balancín	Oscar Luis
internamiento 208	baño	cambio de llave phun boton	Oscar Luis
endoscopia	líneas sanitarias	destape y corrección	Oscar Luis
baño laboratorio	baño	reparacion de bomba	Oscar Luis
baño laboratorio	baño	cambio de balancín	Oscar Luis
cocina	fregadero	reparacion de fuga llave angular	Oscar Luis
techo del centro	desagüe de techo	revisión trimestral y limpieza	Oscar Luis

Programación de Mantenimiento para Febrero 2025

techo del centro	desagüe de techo	revisión trimestral y limpieza	Oscar Luis
techo del centro	desagüe de techo	revisión trimestral y limpieza	Oscar Luis
En del centro, internamiento.	desagüe de piso y filtrante	revisión semanal	Oscar Luis
frente mantenimiento	puerta	instalación de control de acceso	Jonathan
baño laboratorio paciente	puerta	cambio llavín de puño	Oscar Luis
facturación caja #16	puerta	cambio llavín tipo cilindro	Vegazo
emergencias	puerta	reparación de pivote	Jonathan
baño pasillo primer nivel	puerta	instalación de 4 pestillos	Oscar Luis
cardiología	mesa	armado	Esteban
baño consulta medica	puerta	cambio llavín de puño	Jonathan
laboratorio salida emergencias	puerta	cambio llavín tipo cilindro	Jonathan
compra	extractor	revisión y limpieza	Jonathan
recurso humanos	extractor	revisión y limpieza	Jonathan
Oficina primer nivel nivel.	revisión semanal puerta y venta	ajuste brazo de puerta	Jonathan
Hepatología	manteni. luminaria	cambio de tubos 3 de 18w	Esteban
emergencias cubículo 4	manteni. luminaria	cambio transformadores 24w de led	Esteban
baño dama pasillo primer nivel	manteni. luminaria	cambio 2 transformadores 24w de led	Esteban
Despensa	manteni. luminaria	cambio de tubos 3 de 18w	Esteban
cocina pasillo	corrección de línea	instalación de liena para puerta	Jonathan
psicología	manteni. luminaria	cambio 2 transformadores 24w de led	Esteban
baño laboratorio	manteni. luminaria	7 cambio de tubo led de 18 w	Julio Duran
pasillo laboratorio	manteni. luminaria	6 cambio de tubo led de 9 w	Julio Duran
sala 200 internamiento	manteni. luminaria	2 cambio de bombillas led 13w	Esteban
techo laboratorio	corrección de línea	cambio de cableado quemado	Julio Duran
facturación laboratorio	manteni. luminaria	6 cambio de tubo led de 9 w	Julio Duran
área de espera facturación	manteni. luminaria	5 cambio de tubo led de 18 w	Julio Duran

Programación de Mantenimiento para Febrero 2025

pasillo primer nivel	manteni. luminaria	8 cambio de tubo led de 18 w	Julio Duran
patología	manteni. luminaria	5 cambio de tubo led de 18 w	Julio Duran
dirección	manteni. luminaria	3 cambio de bombillas led 13w	Esteban
recurso humanos	caja de registro	instalación de registro	Ramon D Oleo
salida de emergencias primer	caja de registro	instalación de registro	Ramon D Oleo
Endoscopia	Aspirador	Cambio de interruptor	Estaben
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricas Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Ramon D Oleo
	Mant. Unidad condensador		Julio Duran
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		Duran: primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Ramón d oleo : tercera y cuarta semana