

**MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.**  
**ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO EN EL EES**  
**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION**  
**REGION VII CIBAO OCCIDENTAL**  
 28/02/2025

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Area	Elementos del Equipo realizar Mantenimient o.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenim iento	Próximo Manten imiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Tendido electrico	Laboratorio	Tendido electrico	colocacion de tendido electrico en sustitucion del anterior que fue obstruido a causa de una averia electrica	Correctivo	Mensual	01/02/2025	01/03/2025		X														
Tomacorriente	Pediatría	Tomacorriente	Colocacion de tapa	Preventivo	Trimestral	06/02/2025	06/05/2025		X														
Pared	Pasillo frente de la sala de parto	Pared	Instalacion de repetidor	Preventivo	Eventual	06/02/2025			X														
Patio de Atras	Patio de Atras	Patio de Atras	Limpieza	Preventivo	Trimestral	11/02/2025	11/03/2025		X														
Patio delantero	Patio delantero	Patio delantero	Limpieza	Preventivo	Trimestral	12/02/2025	12/03/2025		X														
Camilla de Parto	Area de Parto	Camilla de Parto	Pintura antioxido	Preventivo	Anual	15/02/2025	15/02/2026		X														
Inodoro	Habitacion de Medicos	Inodoro	Cambio de la Palanca	Correctivo	semestral	17/02/2025	17/08/2025		X														
Bombillo	Area de Consultas	Bombillo	Cambio	Correctivo	Mensual	17/02/2025	17/03/2025		X														
Compresor	parte atrás de Odontologia	Compresor	Drenaje	Preventivo	4 veces a la semana/Trimestral	18/02/2025			X														
Inodoro	Habitacion de Medicos	Llave de Paso	Cambio	Correctivo	Semestral	18/02/2025	18/08/2025		X														

Página 1

Filtro	Unidad Odontologica	Filtro	Cambio de filtro regulador y separador de aceite	Correctivo	semestral	25/02/2025	25/08/2025	X												
Tinaco	Encima del techo del Hospital	Tinaco	Correccion de Filtracion	Correctivo	semestral	25/02/2025	25/08/2025	X												

**Dr. Jorge Ricardo Dominguez**

Director

**Lic. Alicia Mdes Arias**

Enc. Administrativa

**Sr. Ricardo Almonte Aquino**

Ayudante  
de  
Mantenimiento

**EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO EN EL EES**

**CODIGO: 4.11.4.02**

**HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION  
REGION VII CIBAO OCCIDENTAL**

28/02/2025


**Tendido electrico de Laboratorio**



**Colocacion de tapa al tomacorriente de Pediatría**



**Instalacion de repetidor del la pade del Pasillo frente de la sala de parto**



**Limpieza del patio de atrás**



**Limpieza del patio delantero**



**Pintura antioxido de la Camilla de Parto**



Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows

**Pintura antioxido de la Camilla de Parto**



**Cambio de la Palanca de inodoro de la Habitación de Medicos**



### Cambio de Bombillo en el Area de Consultas



### Drenaje del Compresor



### Cambio de Llave de Paso de la Habitación de Medicos



### Cambio de filtro regulador y separador de aceite de la Unidad Odontologica



Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows

### Correccion de Filtracion del tinaco

