




CONTROL DE CAMPANAS DE EXTRACCION

Fecha: 11/4/2025


Hora: 11:00am

ÁREA:		
CAMPANA #1 Teñidor Automático	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS
1	Verificar el correcto funcionamiento del ventilador	✓
2	Verificación de ductería	✓
3	Limpieza de filtro de línea	✓
CAMPANA #2 Procesador de Tejidos	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS
1	Verificar el correcto funcionamiento del ventilador	✓
2	Verificación de ductería	✓
3	Limpieza de filtro de línea	✓
CAMPANA #3 Macroscópica	VERIFICACIONES	ACCIONES REALIZADAS
1	Verificar el correcto funcionamiento del ventilador	✓
2	Verificación de ductería	✓
3	Limpieza de filtro de línea	✓
OBSERVACIONES:		

Elaborado por:


Técnico de mantenimiento: Nombre y Firma

Revisado por:


Supervisor: Nombre y firma

INSTRUCTIVO

1. Verificar el correcto funcionamiento del ventilador. El técnico deberá verificar que el ventilador esté funcionando correctamente y que tenga los Pies Cúbicos por Minutos (CFM) necesarios.
2. Verificación de ductería. Verificar que la línea de ductería no tenga escape.